

KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL		DIMENSJONERINGS- OG KOMPLEMENT BETINGELSER										PROSJEKTNAVN:		ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG			
SYSTEM NR: 3203_36.01		SPENNING - VOLT										PROSJEKTNUMMER:		613898-02			
Plassering		Kapacitet		Trykk / kraft		Lokal Tavle		Driftskontroll / SD						Rådgivende ingeniører			
								Til SD-anlegg (I)			Fra SD-anlegg (O)			BUSS			
								DI	DI	AI	PI	DO	AO				
								10	11	12	13	14	15				
								0	2	4	3	7	0	3	0	4	
														SUM			
1	3203_36.01																
1	3203_3601_03	SPJELDMOTOR					V						1				
2	3203_3601_04	TEMPERATURGIVER					V			1						TEMPERATURGIVER UTETEMPERATUR ANALOG VERDI TIL SD-ANLEGG	
3	3203_3601_05	TRYKKVAKT FILTER					V		1								
4	3203_3601_19	VARMEGJENVINNER					V								1	ROTERTENDE ENTALPHIVEKSLER	
5	3203_3601_07	TEMPERATURGIVER					V			1						ANALOG FØLER, KAN LESE AV VERDI I SD-ANLEGG. PROGRAMMERES I SD-ANLEGG ALARMNIVAER.	
6	3203_3601_09	TILLUFTSVIFTE	6.000 m³/h				V		1	1							
7	3203_3601_10	FREKVENSOMFORMER					V								1		
8	-QE501	SIKKERHETSBRØYTER					E			1							
9	3203_3601_08	TRYKKVAKT VIFTE					V			1						ANALOG FØLER, KAN LESE AV VERDI I SD-ANLEGG. PROGRAMMERES I SD-ANLEGG ALARMNIVAER.	
10	3203_3601_11	VARMEBATTERI			13,7 Kw		V								1	EL. ETTERVARMEBATTERI	
11	3203_3601_12	TEMPERATURGIVER					R		1			1				TEMPERATURGIVER TILLUFT	
12	3203_3601_13	BRANNTERMOSTAT					R									MANUELL TILBAKESTILLING	
13	3203_3601_14	TRYKKGIVER TILLUFT					V			1						ANALOG FØLER, KAN LESE AV VERDI I SD-ANLEGG. PROGRAMMERES I SD-ANLEGG ALARMNIVAER.	
14	3203_3601_15	TRYKKGIVER AVTREKK					V			1						ANALOG FØLER, KAN LESE AV VERDI I SD-ANLEGG. PROGRAMMERES I SD-ANLEGG ALARMNIVAER.	
15	3203_3601_16	TRYKKVAKT FILTER					V		1								
16	3203_3601_18	TEMPERATURGIVER					V			1						ANALOG FØLER, KAN LESE AV VERDI I SD-ANLEGG. PROGRAMMERES I SD-ANLEGG ALARMNIVAER.	
17	3203_3601_26	SPJELDMOTOR					V					1				NORMALT STENGT ÅPNER VED BRANNVENTILASJON	
18	3203_3601_22	AVTREKKSIVFTE	6.000 m³/h				V		1								
19	3203_3601_23	FREKVENSOMFORMER					V								1		
20	-QE502	SIKKERHETSBRØYTER					E			1							
21	3203_3601_28	TRYKKVAKT VIFTE					V		1								
22	3203_3601_24	TEMPERATURGIVER AVKASTLUFT					V				1						
								LUFTBEHANDLINGSANLEGG ADMINISTRASJON 3203_36.01									
								AGGREGAT LEVERES MED KOMPLETT EKSTERN AUTOMATIKK MED UTTAK FOR OVERVÅKNING OG DRIFT TIL SD-ANLEGG									
								SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-360-001									
Dato: 15.08.2024		Revisjon gjelder: Konkurransgrunnlag				Rev		Saksnr: 613898-02				Dato: 15.08.2024					