

KAPASITETS- OG FUNKSJONSTABELL			DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER											PROSJEKTNAVN:		ESPELAND VANNBEHANDLINGSANLEGG					
SYSTEM NR: 3203_36.08			SPENNING - VOLT		400											PROSJEKTNUMMER:		613898-02			
Plassering			Kapacitet		Trykk / kraft		Leveres av entrepriser	Lokal		Driftskontroll / SD						BUSSE	Rådgivende ingeniører		ASPLAN VIAK AS		
Ref.	Objekt navn	Mengde	4	5	6	7		Lokal lampe, Drift / Feil	Lokal bryter AV/PA/AUTO	I							O		Markeveien 1B		5012 Bergen
										DI	DI	AI	PI	DO	AO		DO	AO	www.asplanviak.no		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3203_36.08							0	2	8	3	14	0	3	0	0	0	0	0			
1	3203_3608_01	TEMP/FUKTGIVER					V											KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER FRISKLUFF			
2	3203_3608_02	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER FRISKLUFF			
3	3203_3608_03	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER PROSESSLUFF			
4	3203_3608_04	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF			
5	3203_3608_05	AVFUKTER ROTOR					V			1											
6	3203_3608_06	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER FRISKLUFF/PROSESSLUFF ETTER ROTOR			
7	3203_3608_07	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF FRISKLUFF/PROSESSLUFF ETTER ROTOR			
8	3203_3608_08	TILLUFTSVIFTE	X				V		1		1			1				TILLUFTSVIFTE AVFUKTET LUFT			
9	-QE501	SIKKERHETSBRØYTER					E														
10	3203_3608_09	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER AVFUKTET LUFT			
11	3203_3608_10	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF AVFUKTET LUFT			
12	3203_3608_11	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER INNTAK REGENERERINGSLUFT			
13	3203_3608_12	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF INNTAK REGENERERINGSLUFT			
14	3203_3608_13	VARMEBATTERI			X		V				1			1				VARMEBATTERI REGENERERINGSLUFT			
15	3203_3608_14	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER INNTAK REGENERERINGSLUFT ETTER VARMEBATTERI			
16	3203_3608_15	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF INNTAK REGENERERINGSLUFT ETTER VARMEBATTERI			
17	3203_3608_16	VIFTE REG.LUFT	X				V		1		1			1				VIFTE FOR REGENERERINGSLUFT			
18	-QE502	SIKKERHETSBRØYTER					E														
19	3203_3608_17	TEMP/FUKTGIVER					V					1						KOMBINERT TEMPERATUR OG FUKTGIVER AVKAST REGENERERINGSLUFT ETTER ROTOR OG VIFTE			
20	3203_3608_18	TRYKKGIVER					V			1		1						TRYKKGIVER PROSESSLUFF AVKAST REGENERERINGSLUFT ETTER ROTOR OG VIFTE			
LUFTBEHANDLINGSANLEGG AVFUKTNING 3203_36.08 - SLAMPRESSERE SLAMBYGG																					
AVFUKTER LEVERES MED KOMPLETT INTERN AUTOMATIKK MED UTTAK FOR OVERVÅKNING OG DRIFT TIL SD-ANLEGG																					
SYSTEMSKJEMA TEGN. NR. A-V-M-5-00-360-008																					
Dato: 15.08.2024			Revisjon gjelder: Konkurransgrunnlag				Rev		Saksnr: 613898-02				Dato: 15.08.2024								