

IO-liste KA040 Borgundfjordvegen

Fordeling:	Alle
Signalpros. enhet	-
Lokasjonskode	KA040
Beskrivelse:	-
Plassering - rom:	-

Rev	Tekst	Dato	Sign	KS
A-01	Tilbudsgrunnlag	16.09.2024	OL	BB

Tag	Komponent	Fordeling	Signaltype	Spenning	Signal-tag	Signal	Signalkilde	Måleområde	Tilleggstekst	Revisjon
AVL00-FT01	Mengdemåler -	KA040=434.101	DI		PQ01	Tellepuls				
AVL00-FT01	Mengdemåler -	KA040=434.101	DI		XA1	Feil				
AVL00-LS01	Nivåbryter - Vann på gulv	KA040=434.101	DI		PD1	Nivåbryter aktivert				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DI		GS2	Åpen				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DI		GS1	Stengt				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DI		MA1	Man (Lokal)				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DI		AU1	Auto (Remote)				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DI		XA1	Feil				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DI		AU1	Auto (Remote)				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DI		XA1	Feil				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DI		MA1	Man (Lokal)				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DI		GS2	Åpen				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DI		GS1	Stengt				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DI		XA1	Feil				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DI		MA1	Man (Lokal)				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DI		AU1	Auto (Remote)				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DI		GS1	Stengt				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DI		GS2	Åpen				
AVL00-PU01	Drenspumpe -	KA040=434.101	DI		XA1	Motorvern	Tavle			
AVL00-PU01	Drenspumpe -	KA040=434.101	DI		DR1	Tilbakemelding drift	Tavle			
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DO		US3	Stopp				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DO		US2	Åpne				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101	DO		US1	Steng				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DO		US3	Stopp				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DO		US2	Åpne				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101	DO		US1	Steng				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DO		US3	Stopp				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DO		US2	Åpne				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101	DO		US1	Steng				
AVL00-PU01	Drenspumpe -	KA040=434.101	DO		UC1	Drift	Tavle		Signal til kontaktor i tavle	
AVL00-AT01	Gassmåler H2S - I ventilkjeller	KA040=434.101	AI - 4-20 mA	24VDC	PV1	Måleverdi		0 - 1000 ppm		
AVL00-FT01	Mengdemåler -	KA040=434.101	AI - 4-20 mA		PV1	Mengde		0 - 200 l/s		
AVL00-LT01	Nivågiver - For drenspumpe	KA040=434.101	AI - 4-20 mA		PV1	Nivå		0 - 2 m		
AVL00-PT01	Trykkgiver - På dykkerledning	KA040=434.101	AI - 4-20 mA		PV1	Trykk		0 - 10 bar		
AVL00-QT01	H2S-måler vannfase - På dykkerledning	KA040=434.101	AI - 4-20 mA	24VDC	PV1	Måleverdi		0 - 1000 ppm		
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101			GT2	Moment %				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101			GT2	Moment %				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101			GT2	Moment %				
434.101-QE01	Overspenningsvern -	KA040=434.101		3x400V		Tilførsel				
434.101-QT01	Termostat -	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-RB01	PIR detektor -	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-RY01	Røykdetektor -	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-RY02	Røykdetektor -	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-XK01	Relee - til lys	KA040=434.101		1x230V		Tilførsel				
434.101-XK02	Relee - til utelys	KA040=434.101		1x230V		Tilførsel				
434.101-XK03	Kontaktor - til varme	KA040=434.101		1x230V		Tilførsel				

AVL00-AT01	Gassmåler H2S - I ventilkjeller	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-FT01	Mengdemåler -	KA040=434.101		1x230V		Tilførsel				
AVL00-LS01	Nivåbryter - Vann på gulv	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-LT01	Nivågiver - For dreispumpe	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Mot Åse	KA040=434.101		3x400V		Tilførsel				
AVL00-MV02	Motorstyrt stengeventil - Pluggilegg	KA040=434.101		3x400V		Tilførsel				
AVL00-MV03	Motorstyrt stengeventil - Mot Moa	KA040=434.101		3x400V		Tilførsel				
AVL00-PT01	Trykkgiver - På dykkerledning	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-PU01	Dreispumpe -	KA040=434.101		3x400V		Tilførsel				
AVL00-QT01	H2S-måler vannfase - På dykkerledning	KA040=434.101		24VDC		Tilførsel				