

IO-liste KA041 Moa

Fordeling:	Alle
Signalpros. enhet	-
Lokasjonskode	KA041
Beskrivelse:	-
Plassering - rom:	-

Rev	Tekst	Dato	Sign	KS
A-01	Tilbudsgrunnlag	16.09.2024	OL	BB

Tag	Komponent	Fordeling	Signaltype	Spenning	Signal-tag	Signal	Signalkilde	Måleområde	Tilleggstekst	Revisjon
AVL00-LS01	Nivåbryter - Nødoverløp	KA041=434.101	DI		PD1	Nivåbryter aktivert				
AVL00-LS02	Nivåbryter - Vann på gulv	KA041=434.101	DI		PD1	Nivåbryter aktivert				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DI		AU1	Auto (Remote)				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DI		XA1	Feil				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DI		MA1	Man (Lokal)				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DI		GS2	Åpen				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DI		GS1	Stengt				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DO		US3	Stopp				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DO		US1	Steng				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101	DO		US2	Åpne				
AVL00-SV01	Magnetventil - For fylling av vannlås nødoverløp	KA041=434.101	DO	24VDC	US1	Åpne	Felt			
AVL00-AT01	Gassmåler H2S - I ventilkjeller	KA041=434.101	AI - 4-20 mA	24VDC	PV1	Måleverdi		0 - 1000 ppm		
AVL00-AT02	Gassmåler H2S - På avtrekk	KA041=434.101	AI - 4-20 mA	24VDC	PV1	Måleverdi		0 - 1000 ppm		
AVL00-PDT01	Differansetrykkgiver - Prosessavtrekk mot rom	KA041=434.101	AI - 4-20 mA		PV1	Trykk		0 - 1 bar		
AVL00-PT01	Trykkgiver - Vanninnlegg	KA041=434.101	AI - 4-20 mA		PV1	Trykk		0 - 10 bar		
AVL00-QT01	H2S-måler vannfase - På pumpeledning	KA041=434.101	AI - 4-20 mA	24VDC	PV1	Måleverdi		0 - 1000 ppm		
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101			GT2	Moment %			Tilkobles ikke	
434.101-QE01	Feil på overspenningsvern -	KA041=434.101		3x230V		Tilførsel				
434.101-QT01	Termostat -	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-RB01	PIR detektor -	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-RY01	Røykdetektor -	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
434.101-XK01	Relee - til lys	KA041=434.101		1x230V		Tilførsel				
434.101-XK02	Relee - For utelys	KA041=434.101		1x230V		Tilførsel				
434.101-XK03	Kontaktor - for varme	KA041=434.101		1x230V		Tilførsel				
AVL00-AT01	Gassmåler H2S - I ventilkjeller	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-AT02	Gassmåler H2S - På avtrekk	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-LS01	Nivåbryter - Nødoverløp	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-LS02	Nivåbryter - Vann på gulv	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-MV01	Motorstyrt stengeventil - Normalt åpen - stengt ved pluggk	KA041=434.101		3x230V		Tilførsel				
AVL00-PDT01	Differansetrykkgiver - Prosessavtrekk mot rom	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-PT01	Trykkgiver - Vanninnlegg	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-PU01	Drenspumpe - Med integrert vippestyring	KA041=434.101		1x230V		Tilførsel				
AVL00-QT01	H2S-måler vannfase - På pumpeledning	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				
AVL00-SV01	Magnetventil - For fylling av vannlås nødoverløp	KA041=434.101		24VDC		Tilførsel				