Kursfortegnelse

Fordeling:	4300 400V

INSTALLATØRBEDRIFT	
Firma:	Elektro-Entreprenøren Arendal AS
Telefon:	37 00 26 00
E-post:	post@eea.no
Elvirksomhetsid:	366
Hjemmeside:	www.eea.no

INSTALLASJON	
Måler nr.:	
Dato ny / endret:	/
BoligmappeID:	
Adresse:	Sykehusveien 1
Postnr/Sted:	4838 ARENDAL

Viktig:Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk. Arbeid på den faste installasjonen skal alltid utføres av fagfolk.

Test av jordfeilbryter:

1) Trykk på testknappen
2) Jordfeilbryteren kobler ut
3) Vipp opp igjen hendelen som falt ned

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut må du kontakte en registrert elektroinstallatør.

Overspenningsvern:

Viser indikatoren rødt?
Da har overspenningsvernet løst ut og må skiftes av registrert elektroinstallatør
Grønn indikator viser at vernet er i orden.

Kurs nr.	Lastbeskrivelse/utstyr	Vern			Kabel		
		In [A]	Kar.	JFB [mA]	Ref i met	L[M]	S[mm2]
Q100	Hovedbryter	2000	Eff.br.				
Q101							
Q102	Ventilasjon CHX205 Ford. CM12 GRUK-L12	250	Eff.br.				
Q103							
Q104							
Q105	Ventilasjon tak C-fløy	250	Eff.br.				

Elektro-entreprenøren Arendal as

Tekniske data

Fordeling:	4300 400V

FORDELINGSDATA		
Systemspenning / frekvens:	400 (V)	50 (Hz)
Fordelingssystem:	TN-C-S	
Fasekobling	L1-L2-L3-PEN	
Maks belastning, Ib:		
Dimensjonerende °C	(Maks)	(Min)

FORDELINGSDATA		
Forsynt fra:		
Tilførselskabel:	(mm2)	
Forankoblet vern:		

KORTSLUTNINGSVERDIER		Måleenhet	Målt	Oppgitt	Beregnet
Ik Maks:			☐	☐	☐
Ik Min:			☐	☐	☐
Ij Maks			☐	☐	☐
Ij Min:			☐	☐	☐

JORDINGSANLEGGET			
Jordelektrode:		Overgangsmotstand Ω:	
Tilkoblingssted:		Everkets jord tilkoblet:	☐

HOVEDUTJEVNINGSFORBINDELSER:

Beskrivelse	Lengde [m]	Tverrsnitt [mm²]	Kabeltype

BESKRIVELSE/KOMMENTAR