## Tegnforklaring

**Brann**

- El 60
- E 30
- El 30
- Ew 60
- Fluktvei/Rømningsretning
- "El XX" Brannmotstand dør
- Definert rømningsvei

| | |
|---|---|
| BRANNKLASSE | 1/2 |
| RISIKOKLASSE | 2 |
| ETASJEANTALL | 3 |
| TILTAKSKLASSE | 3 |

Etasjeskillere mellom brannceller skal utføres branncellebegrensende

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet $S_a$

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
2. SPRINKLERANLEGG
3. HÅNDSLOKKERE
4. BRANNSLANGER
5. LEDESYSTEM
6. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med brannteknisk rapport utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: **FB A0 102** Revisjon: **F-01**

| Rev | Tekst | Utført | Kontr | Dato |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | Ny tegning | JHA | SLR | 31.10.24 |

Prosjekt: **Værnes - LSV Teknisk utdanning**

Gnr / Bnr

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Oppdragsleder: asplan viak

Prosjektfase: Anbud

| Dato | Oppdragsnr | |
|---|---|---|
| 18.10.24 | 622508-36 | |

| Utført av | Kontrollert av | Godkjent av | Målestokk | Format |
|---|---|---|---|---|
| JHA | SLR | | 1:100 | A0 |

Plan 2. etasje

Tegningsnummer: **FB A0 102** Revisjon: **F-01**

Fag Type Etg. Lagerst.

#Bkubeegenskaper.Oppdrag=622508-36;Dokumentnavn=FB A0 102;Tittel=Plan 2. etasje;Revisjon=F-01;Revisjonsdato=31.10.24;Revisjonskommentar=Ny tegning;Målestokk=1:100#