



Brannmelder og pulverapparat plassert øverst i trapperom

SYMBOLFORKLARING , INDEX FOR BRANN:

- | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|--|
| | RØYNINGSGVEI | | EI 60, EI 30... | | KLASSIFISERT DØR (SKILLET) |
| | RØYNINGSGVEI TRAPP | | C | | SELYLUKKER |
| | RETNING FOR RØYNING | | S | | STÅLDØR ANTATT MINST A 60 (IKKE SKILLET) |
| | BRANNCELLE, KLASSE EI 60 | | T | | TREDDØR, IKKE SVEIET, MEN TUNG OG ANTATT B 15 (IKKE SKILLET) |
| | FLAMME- OG RØYKBEGRÆNSNING, KLASSE E 30 | | T | | TRADGLASS, ANTATT F 30 (IKKE SKILLET) |
| | BRANNSEKJONERING, KLASSE REI 120 | | D | | DØRRMAGNET |
| | | | | | MANUELL BRANNMELDER |
| | | | | | BRANNSLANGE |
| | | | | | BRANNSLANGE TILKOBLING |
| | | | | | BRANNDISPENS |
| | | | | | RØYNINGSSPISLAG |
| | | | | | SPRINKLETT OMRADE |
| | | | | | STENGERAN FOR GASS |
| | | | | | HER STAR DU |



Prosjekt: ARENDA		Tegn. art.: BRANNTEKNISK TEGNING	
Bygg 101 FLØY - Chøy		4. ETASJE	
Prosjekt: 101	Fag: K	Tegn. type: 09	Etasje: 101
		Løpnr.: 04	Finavn: FDV101_CH_004_Brann
Dato: 01.01.2016			
Rev./Dato: 05.07.2024	Revidert av: EG/FSS		
Ansvarlig:	Dakt et av:		
		Målestokk: 1:200	