



Kum Ø1400
h= 2,5 m

Støpiersløkk med flytende
ramme eller betongsjøkk

Isolasjon 20 cm
styrofoam, XPS

Kumdrønering Ø 63 tett
drøneringsrør i 6m lengde
nedstrøms kummen

VL Ø160
Kumdrønering Ø63



Solvang og Fredheim AS
Rådgivende ingeniører
Bruttippen 13, 2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 49 76 01 - Fax 62 49 76 32
www.sfas.no - post@sfas.no

Os kommune
Grusbane og omlegging VA

Titel
VA –plan
Prinsipp vannkum

Tegn. R. Utstumo	Kontr. P. Simensen	Sign.
Filnavn	Målestokk ingen	Dato 05.10.2010
Saksnr. 10191	Tegn.nr. 14	Rev.