

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	0						
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
2 a)	Regulator for varmeveksler for varmefordeling 2-veis shunt DN50																		
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler					A		1								
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil					A	DN50		1							

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	1	0					
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
2 b)		Regulator for varmeveksler for varmefordeling 2-veis shunt DN80																	
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler					A		1								
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil					A	DN80		1							

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	1	0					
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
2 c)		Regulator for varmeveksler for varmefordeling 2-veis shunt DN100																	
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler					A		1								
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil					A	DN100		1							

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	1	0					
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
2 d) Regulator for varmeveksler for varmt tappevann 2-veis shunt DN25																			
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler					A		1								
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil					A	DN25		1							

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	1	0					
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
2 e)		Regulator for varmeveksler for varmt tappevann 2-veis shunt DN32																	
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler						A		1							
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler						A		1							
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler						A		1							
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil						A	DN32		1						

Tavle:				Automatikk for fjernvarme primærkrets				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
								A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
Tavleplassering:				Varmesentral				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
Betjener:								R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
								V= Ventilasjonentreprise											
								X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
				Sum punkter				3	1	0	0	0	0	Dla= Digital inngang alarm					
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel					
				Totalt antall punkter				4	2	1	1	1	1	0					
Undersentralnr.:																			
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
2 f)		Regulator for varmeveksler for varmt tappevann 2-veis shunt DN40																	
=196	.00.	RT	410	Turtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	510	Returtemperatur primærside veksler					A		1								
=196	.00.	RT	400	Turtemperatur sekundærside veksler					A		1								
=196	.00.	SB	500	2-veis shuntventil					A	DN40		1							