

Tavle:	Leverandørkoder:	Tverrfaglig merkesystem for bygninger
Tavleplassering:	A= Automatikentreprise	Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb
Betjener:	E= Elektroentreprise	+AAAAnn Inventarnummer
	R= Rørleggerentreprise	=NNN.nn Systemtype og løpenr.
	V= Ventilasjonentreprise	
	X=Extsterende	-BBbbb Komponenttype og løpenr.

Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	PI	Dli= Digital inngang indikering
	Sum punkter	2	0	2	0	2	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1		PI= Pulsinngang
	Totalt antall punkter	3	1	3	1	3	0	

Undersentralnr.:

=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
------	------	----	-----	-------------------	--------	---------	------	------	----	----	-----	-----	----	----	--------------	---------

20 a) Komplet automatikk for sonestyling i kontor med lys, varme og CAV

=433	.10.	SB	601	Varmeaktuator			A						1			
=433	.10.	RT	601	Temperaturgiver / settpunktjustering			A	2								
=433	.10.	SK	601	CAV			V						1			
=433	.10.	RB	601	PIR tilstedeværesledetektor 180 °			A				1					
=433	.10.	RT	601	Lysbryter			A				1					

Tavle:	Leverandørkoder:	Tverrfaglig merkesystem for bygninger
Tavleplassering:	A= Automatikentreprise	Merkestruktur: +AAA=NNN.nn-BBbbb
Betjener:	E= Elektroentreprise	+AAAAnn Inventarnummer
	R= Rørleggerentreprise	=NNN.nn Systemtype og løpenr.
	V= Ventilasjonentreprise	
	X=Extsterende	-BBbbb Komponenttype og løpenr.

Inntak størrelse: Spennig: 230 V IT	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	PI	Dli= Digital inngang indikering
	Sum punkter	2	0	2	0	2	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1		PI= Pulsinngang
	Totalt antall punkter	3	1	3	1	3	0	

Undersentralnr.:

=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
20 b) Komplet automatikk for sonestyling i kontor med lys, varme, kjøling og CAV																
=433	.10.	SB	601	Varmeaktuator			A						1			
=433	.10.	SB	601	Kjøleaktuator			A						1			
=433	.10.	SK	601	CAV			V						1			
=433	.10.	RT	601	Temperaturgiver / settpunktjustering			A	2								
=433	.10.	RB	601	PIR tilstedeværesledetektor, 180 °			A				1					
=433	.10.	RT	601	Lysbryter			A				1					

Tavle:	Leverandørkoder:	Tverrfaglig merkesystem for bygninger
Tavleplassering:	A= Automatikkenntreprise	Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb
Betjener:	E= Elektroentreprise	+AAAAnn Inventarnummer
	R= Rørleggerentreprise	=NNN.nn Systemtype og løpenr.
	V= Ventilasjonentreprise	
	X=Extsterende	-BBbbb Komponenttype og løpenr.

Inntak størrelse:	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	PI	Dli= Digital inngang indikering
Spennig: 230 V IT	Sum punkter	2	0	2	0	2	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1		PI= Pulsinngang
	Totalt antall punkter	3	1	3	1	3	0	

Undersentralnr.:

=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
20 c) Komplet automatikk for sonestyling i møterom med lys, varme, kjøling og CAV																
=433	.10.	SB	601	Varmeaktuator			A						1			
=433	.10.	SB	601	Kjøleaktuator			A						1			
=433	.10.	SK	601	CAV			V						1			
=433	.10.	RT	601	Temperaturgiver / settpunktjustering			A	2								
=433	.10.	RB	601	PIR tilstedeværesledetektor 360 °			A				1					
=433	.10.	XS	601	Lysbryter			A				1					

Tavle:	Leverandørkoder:	Tverrfaglig merkesystem for bygninger
Tavleplassering:	A= Automatikentreprise	Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb
Betjener:	E= Elektroentreprise	+AAAAnn Inventarnummer
	R= Rørleggerentreprise	=NNN.nn Systemtype og løpenr.
	V= Ventilasjonentreprise	
	X=Extsterende	-BBbbb Komponenttype og løpenr.

Inntak størrelse:	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	PI	Dli= Digital inngang indikering
Spennig: 230 V IT	Sum punkter	2	0	2	0	2	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1		PI= Pulsinngang
	Totalt antall punkter	3	1	3	1	3	0	

Undersentralnr.:

=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
20 d) Komplet automatikk for sonestyling i møterom med lysdemping, varme, kjøling og Co2 styrt VAV																
=433	.10.	SB	601	Varmeaktuator			A						1			
=433	.10.	SB	601	Kjøleaktuator			A						1			
=433	.10.	SK	601	VAV			V			1						
=433	.10.	RT	601	Temperaturgiver / settpunktjustering			A		2							
=433	.10.	RY	601	CO2 giver på vegg			A		1							
=433	.10.	RB	601	PIR tilstedeværesledetektor 360 °			A				1					
=433	.10.	SI	601	Lysdemping			A			1						
=433	.10.	XK	601	1-10V utg. + rele utg.			A			1			1			