



| MØTEREFERAT | | | NR: | | |
|---|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ANTALL SIDER: | | |
| Prosjektnavn: | | | FFI – Nytt talevarslingsanlegg | | |
| Prosjektnummer: | | | 13290 | | |
| Referat fra: | | | Tilbudsbefaring | | |
| Møtested og dato: | | | FFI, 28. september 2012 | | |
| Neste møte (sted og tid): | | | Ikke avtalt | | |
| Referat: | Tilstede: | Ikke tilstede: | Navn: | Firma: | Faks/ e-mail: |
| X | X | | Terje Løkka | FFI | |
| X | X | | Jim Borchgrevink | FFI | |
| X | X | | Kjell R. Haukelidsæter | Scandec Systemer AS | |
| X | X | | Leif-Petter Moe | Scandec Systemer AS | |
| X | X | | Ole Morten Axelsen | Autronica AS | |
| X | X | | Tore Nuvin | EDA Elektro data AS | |
| X | X | | Jan Erik Skogstad | EDA Elektro data AS | |
| X | X | | John Naustbakk | Westec AS | |
| X | X | | Alf Øivind Skarphol | ÅF Norge AS | |
| Distribueres i tillegg til Stein Arne Meier | | | | | |

EVENTUELLE FEIL ELLER UKORREKTHETER I REFERATET MELDES TIL REFERENT OMGÅENDE

| Post | Sak | Ansvar | Frist |
|------|---|--------|-------|
| | Befaringen ble innledet med en kort oppsummering i møterom før enkelte av bygningene ble befart. Følgende spørsmål ble notert i løpet av befaringen: | | |
| 1 | FFI leverer selv 230V kurs frem til talevarslingsentralene. Pris for dette skal dermed ikke tas med i tilbudet. | | |
| 2 | Når det står at sentralene skal ha kapasitet til 25% utvidelse er dette på sløyfene, ikke i antall sløyfer. | | |
| 3 | Arbeidstid for installasjonsarbeidene er fra 7 – 16. | | |
| 4 | Sentralene kan leveres med testknapper, men skal likevel ha mikrofon eller mulighet for tilkopling av mikrofon for testing. | | |
| 5 | Alle som skal arbeide med dette anlegget må klareres til «Hemmelig» | | |

ÅF Norge AS

Alf Øivind Skarphol

ÅF-Consult as
Rådg. ing. VVS, elektro, energi, inneklima, brann, PA
Haslevangen 15
Pb 498 Økern, 0512 Oslo
Internett: www.afconsult.com

Telefon: 24 10 10 10
Direkte. 24 10 10 xx
Telefaks: 24 10 10 11
Foretaksnr. NO 955 021 037 MVA
..@afconsult.com

