

# Møtereferat

---

**Tidspunkt/stad:** 200812 kl 1100: Trysil ungdomskole

**Til stades:** Susan Popal og Tor Olsen – AF Energi og Miljø AS  
Irina Costromitcaia og Anders Brage Mikkelsen – Reinertsen AS  
Tord Storberget og Terje Helgesen – Norsk Enøk og Energi AS  
Dag Richard Øvergård, Hans Martin Aas og Jos te Walvaart – Trysil kommune  
Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

**Kopi til:** Lagt ut på Mercell

**Referent:** Kjell G

---

1. Tiltakskostnader skal inkludere to stk varmemålerar: ein til ungdomsskole og ein til svømmehall
2. Driftstid ventilasjon: 07-16 (M-F)
3. VP som alternativ til fjernvarme er generelt uaktuelle tiltak for bygg innanfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men kan vere aktuelt for andre bygg i portefølgja.
4. Det blir bedt om at eigen analyse for tiltak på gatelys blir innrekna i kostnad fase 1
5. Lys i hoppbakke: er inkludert i oppgitt forbruk med ca 500 kWh/år
6. Kommunen har mål om å få etablert SD-anlegg for alle bygg i EPC-portefølge
7. Innvendige taknedløp med varmekablar v sluk: total 7 stk
8. Trysil kommune skaffar :
  - a. Meir underlag på ventilasjonsanlegg, systemskisser, automatikkbeskrivelse og evt fleire teikningar
  - b. Oversikt over ekstern bruk på kvelds/helgetid siste fyringssesong
  - c. Energiforbruk 2011
9. Behov for ekstra befaringar?
  - a. Jos te Walvaart - tlf 48071434

Ref v/ KG