

Spørsmål og svar 17.10.2012

Oppdatert grunnlagstall

Grunnlagsskjemaene, vedlegg G1-4 er oppdatert med justerte forbrukstall. Kraftleverandøren og ENØK-konsulentene har gått gjennom skjemaene og gjort 60-70 endringer, noen små og andre større.

For øvrig ble det nevnt i Spørsmål og svar pr. 10.10 at «alle tallene er netto oppvarmet areal.» En presisering om dette: **«alle tallene er oppvarmet bruksareal».**

Det er også lagt ut oversikt over hvilke bygg som har fjernvarme i Trysil.

Spørsmål 1: Blir det tatt en gjennomgang av grunnlagsskjema og sendt ut grunndataskjema uten feil i formler etc?

Svar: Ja, det er lagt ut oppdaterte grunnlagsskjemaer hvor det gjort en del korrigeringer.

Spørsmål 2: Det er fjernvarme i Åmot og Stor-Elvdal. Gjelder det samme her, som for Trysil, at varmepumpe ikke er et alternativ innenfor området for fjernvarme.

Svar: For Åmot og Stor-Elvdal kan det være aktuelt med varmepumpe. Det må gjøres en helhetsvurdering ut fra oppnådde besparelser om hvilke tiltak som er aktuelle. Tilstanden på byggene kan også være slik at varmepumper er et alternativ selv om bygget ligger innenfor fjernvarmeområdet.

Spørsmål 3: Hvilke priser skal beregnes for effekt (kW). Dette gjelder både el. og fjernvarme. Blant annet i Trysil er det tariff for fjernvarme som påvirker lønnsomhet. Viktig at alle tilbydere bruker samme kostnadsreduksjon pr. enhet.

Svar: Det skal brukes 496 kr/kW eks. mva. på effekttariffer elektrisitet, for fjernvarme skal det ikke regnes effektreduksjon. Dette gjelder for tilbudsfasen.

Spørsmål 4: Kan andre kostnadselementer regnes inn, som for eksempel besparelser vann. Hva kan tas med og til hvilken pris. Viktig at alle tilbydere bruker samme kostnadsreduksjon pr. enhet.

Svar: Nei, det skal ikke regnes inn redusert vannforbruk i tilbudsfasen.