

ROM EIENDOM AS

Trondheim 08.02.2013

## Liten rapport etter fellesbefaring utført på Majavatn stasjon 07.02.2013 kl. 13.00

### Vedr. Utskiftning av vinduer på stasjonsbygningen.

Det var 4 Entreprenører som møtte opp på befaringen og det var enighet om at fristen for innlevering av pristilbud var satt veldig langt frem i tid.

Andre ting som ble tatt opp under befaringen:

- De nye vinduene skal være ekstrjørnmessig lik de gamle. Karmmålene som ble oppgitt på vinduene var 135 cm x 150 cm, vinduene skal være tofags sidehengslet med sprosser inne i glasset og med lufteslisse i overkant vindu. Vinduene skal være standard hvite og de skal tilfredsstillende dagens krav til U-verdi. Antall er 22 stk.
- Innvendig utføring og listverk skal være hvitmalt.
- Nye beslag utv. Skal være hvitmalt. Omramming etc. skal være gult ( samme farge som stasjonsbygningen )
- Det er ikke lov til å bruke lift under arbeidet. Stillasjebruk er ok, men monteres ihht til de sikkerhets instruksjoner som pålegges. Må ikke monteres før instruks foreligger.
- . Sikkerhetskurset ” Arbeid i og ved spor ” holdes i Møsjøen og arbeiderne som utføre oppdraget må ha dette kurset. Selve kursavgiften dekkes av Rom eiendom as. Reise opphold etc. dekkes ikke. Kurset har en varighet på ca 2 – 3 timer.
- Det skal være mulighet for å arbeide på stasjonsbygningen også på kveldstid om det er ønskelig.
- **OBS:** Ny innleveringsfrist på pristilbud er : Fredag 15.02.2013 kl. 12.00. Husk å sette opp mulig oppstartsdato i tilbudet.

Lykke til ☺

Driftsjef region nord  
ISS Facilityservice  
Tlf: 40011653



Terje Fuglseth