Kundesentral Sokna skole

System V323.02

DN20 bleeder sikrer sirkulasjon

–LV02
50kW
60 °C

Sekundærside - ventilasjonsanlegg
30 % etylenglykol
Temperatur tur/retur: 80/60 °C
Vannmengde: 0,63 l/s
M ax trykktap veksler: 30 kPa

DN32
–RP01
–NT01

Pumpekar med jekkepumpe for etterfylling av glykol

Ventilasjonsrom

DN32
DN32

Stenges når bløder i ventilasjonsrom tas i bruk

Kobling mellom pex- og stålrør
Forankring av pex-rør.
Rørene skal forankres med adskilte festeelementer på pex-rørets kobling mot stålrøret.

Grensesnitt
–OE01
0,61 l/s

REG
–RT03
Uteføler

Fra fordelerstokk
Til fordelerstokk

ENERGI-MÅLER

–ML51
–MV51
LUFT/SMUSS-UTSKILLER

DN80
DN80

–SB01
85 °C
DN80
80 °C
DN80
–RT01
DN80
–JP01
DN80
65 °C
3,70 l/s
–LV01
300kW
60 °C
3,70l/s
35 kPa

Sekundærside
Temperatur tur/retur: 60/80°C
Vannmengde: 3,70 l/s
M ax trykktap veksler: 30 kPa

Retur Oljekjel
Tur Oljekjel

DN50
DN50
DN40
DN40

–SB02
85 °C
–RT02
80 °C
0,82 l/s
XX kPa
DN40
DN40
0,82 l/s
55 °C
–LV01
100kW
50 °C
–RP03
Vannpåfylling

Fyrrom skole

Sekundærside - til lunner kirke

Temperatur tur/retur: 80/60 C
Vannmengde: 0,82 l/s
M ax trykktap veksler: 30 kPa

–NT01
XX liter

2×Pex50

Lunder kirke

Grensesnitt

80 °C
Radiatorer 60 kW
62 °C
62 °C
Viftekonvektorer 40 kW
50 °C

Tegningsnummer	Revisjon
V323.03	A

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
A	2013-03-15	Tilkobling av Lunner kirke	TAM	MOHOI	TAM

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Bioland AS

Målestokk

Kundesentral
Sokna skole og Lunder kirke
Prinsippskjema

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5112663	V323.03	A

"X:\5111\V26\5112663\5 Arbeidsdokumenter\55 Sokna\\\Varmeskjema_Som Bygget.dwg - TAM - Plottet: 2013-03-13, 15:35:05 - LAYOUT = V323.03"