









Krav til brannklassifiserte dører BF -87

For Råde sykehjem er kravet til brannklassifiserte dører; B30

Brantegninger betegner brannmotstand på dører slik den fremstår i bygningen i dag.

Heisdører er ikke merket med brannmotstand, men antas å tilfredstille F 90 i henhold til særskilt melding fra Statens bygningstekniske etat, HO-3/1989, endret bruksområde for hiserdører F 90.

-  Utgang
-  Brannvesenets innsats punkt
-  Manuell brannmelder
-  Brannslange/slokkeapparat
-  Branncellebegrensende vegg EI 60 [B 60]
-  Rømningsvei
-  Brannklassifisert dører
-  Brannklassifisert dører med selvlukker

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Råde Kommune			Tegnet av	Saksbehandler		
Bo og servicesenter			TABR	ARSO		
Branntegning			Sidemanns.kontr.	Oppdragsansvarlig		
Plan loft			ARSO	ARSO		
			Fag	Målestokk		
			Brann	A1 - 1:100		
			Dato	A3 - 1:200		
			15.03.12			
			Oppdragsnr.	Status		
			A025378			
			Tegning nr.	Rev.		
				BR-04 00		

COWI

RIF

BR-04 00