Kabel for kurs 13 avsluttes i boks
kabelen kobles ikke

Jordspyd

Trafo 250 kVA
2 stk110 mm rør i grunn
110 mm rør i grunn
110 mm rør i grunn
Jeller
Avskjært kjeller
Skalmvegg i kjeller
Skalmvegg i kjeller
Skalmvegg i kjeller
Fundamentstø
Gjennom kjørport
Gjennom kjørport
MS: 1:100

Plan kjeller

Nøyaktig plassering av avtrekk tilluft i sidefløyer viser på tegning fra VVS

Rør for branndeteksjon føres ut i sidefløyer

Elektriker må påse at jording av armering utføres iht forskrifter

Armering av såle skal være forbundet med fundamenter og ringjord.

Rør legges i tak i kjeller og føres gjennom
krypkjeller og avsluttes i ringmur
30cm under terreng.

Cu line 150mm2

Jordspyd

Jordbolt

3 stk110 mm rør i grunn

Plan 1

Bro vertikalt B=400mm

Bro vertikalt B=400mm

Brannsløyfe fra kjeller til loft

Vannrør

Vannrør

Bryter for tenne lampe

PLAN
PFSP 2x1,5
Kabel i takken

PFSP 2x2,5

Boks i tak med 20mm rør
Rør føres til gavlvegg

Vertikal bro

Underfordeling 433.100

Kabelbro B=500mm
Monteres på loft

Pendellampe Berlina

Downlight

Jordbolt

2 stk 110 mm rør i grunn

Jordspyd

Kabelbro og føringer skal være på loft, men er tegnet i tak stall for å lette arbeidet.

Loft
Plan loft
MS: 1:100

Brannsløyfe monteres på vegg ute

MS: 1:50

Tilførsel i bakken 2x4x240 TFSP

Armaturtype 01: Rom 01, 02, 03, 04, 15, 20 og flishus, OBS 1 og 2 rørs sammen
Armaturtype 06: Rom 05, 08, 14, 21, 22, kjeller og loft
Armaturtype 07: Rom 09, 10 og 23
Armaturtype 09: Rom 7, 8, 11, 12 og 13
Armatuer som monteres over dører skal være cc 30 cm over dør
Nøyaktig plassering av motor tas med Hamstad

F	10.12.01		TH	SOM BYGGET
E	20.09.01		TH	Arbeidstegning flishus og isolat. Revidert endringsliste E=E03
D	03.09.01		TH	Arbeidstegning flishus og foreløpig isolat E=E03
C	21.06.01		TH	Korreksjon av føyer vent. E=E02
B	30.04.01		TH	Endret målestokk i:50
A	19.04.01		TH	Korreksjon av føyer E=E01
*	15.03.01		TH	Arbeidstegning
IND.	DATO	SIGN.	KONT.	KORREKSJON

BYGDØ KONGSGÅRD

HESTESPORTANLEGG

STALLANLEGG – ADKOMST – RIDEBANE

ARBEIDSTEGNING

	PROSJEKTERINGSGRUPPEN		PLANTEGNING	
ARK	KVERNHUS ARKITEKTER AS PB. 258, 1411 KOLBOTN TLF: 66 80 24 80 FAX: 66 80 24 85			
LARK	LS.3 LANDSKAPSARKITEKTER AS PB. 2720 SOLLI, 0204 OSLO TLF: 22 92 60 00 FAX: 22 92 60 01	pro.nr: 663-01	tegn. nr: E-01	
RIB	FLUESKANGEN I OSLO AS AVDELING LANDBRUKSBYGG PB. 414, 2000 LILLESTRØM TLF: 63 81 73 21 FAX: 63 81 76 76	mål: 1:50		
RIV	INTERCONSULT GROUP ASA PB. 6412 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 22 63 58 66 FAX: 22 63 59 90	dato: 01.11.00		
RIE	AF-INSTALL OG BYGG AS GJØVIKVEIEN 12, 0585 OSLO TLF: 24 10 10 10 FAX: 24 10 10 11	sign: TH	kontr. AR	