FJERNSYNSHUSET

K00T SLUSE
K01T TRAFOROM
K42T TAVLEROM
K45T LAGER
K48T LAGER
K50T LAGER
K53T LAGER
K54T KORRIDOR
K55T
K56T NØDAGGREGAT
K16T VENTILASJON
K17T KONDENSATOR
K18T TRAPP
sjakt
K19T OPPHOLDSROM
K20T TOALETT
vann
redsk
K22T TOALETT
K23T TILFLUKTSROM/LAGER
K21T KORRIDOR
K58T OPPHOLDSROM
K60T TRAPP
K61T SLUSE
K62T SYKE-ROM
K63T OPPHOLDSROM
K30T MASKINROM VV
K39T FETTUTSKILLER
sjakt el
sjakt VVS
K76T PAPIR-AVFALL
K77T KJØLEROM
K78T KJØLEROM
K79T KJØLE AGGR.
K80T LAGER
K82T LAGER
K83T FRYSEROM
K84T SKYLLER
K21C-2 HEISMASKIN
K21C TRAPP
sjakt el
K22C
K90T SVAKSTR.
K91T LAGER
K91T-1A LAGER
sjakt
K29B HEISMASKIN
K29B-2
K30B TRAPP
K80F LAGER
K20C KORRIDOR
K91E SLUSE
K98E
K43A GARDEROB
K42A
K28B-1
K28B-2
K31B-1 SLUSE
K27B
K32B LAGER
K33B LAGER
K19C-1 TOIL
K19C-2 TOIL
K19C-3 SLUSE
K18C-1 FORROM
K18C-2 FORROM
K92E SLUSE
K83E KONTROLL K 23
K73E LAGER
K72E SLUSE
K25B-2 SLUSE
K25B-1
K24B TRAPP
K23B LAGER
K36B TRAPP
K37B HEISMASKIN
U47F TRAPP
K12C TILFLUKTSROM

K0 002 4x240q PFSP
HT Del 1 -F314 3x16q Cu PFSP
TR1 400/230V 200KVA
K0-009 2x4x50q RQQ
QR-617.03
Generator
Ytre arealbegrensning for aggregat inkl servicesplassbehov.
Alternativ plass Varmeveksler
HT Del-F 315 3x6 Cu PFSP
HT Del 1 -Q 001 3x3x240q Al PFSP
Til HT-T-Fløy Del-1 Driftstekniskk /230V

Nytt Dieselaggregat

Lavspentforskyning

Tegning nr. E43.Kj.00 Rev.

Status Foreløpig



Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	VSK Saksb.	PLAR Sidem.k.	PLAR Oppdr.a.
_	15.04.13	Tillbudsunderlag				

NRK

Kjeller T-fløy
Nytt Dieselaggregat

Lavspentforskyning

Tegnet av vsk
Saksbehandler vsk
Sidemannskontr. plar
Oppdragsansvarlig plar
Fag RIE
Målestokk A1 : 1:100
Dato 15.01.2013

COWI

Oppdragsnr. 134576
Status Foreløpig
Tegning nr. E43.Kj.00 Rev.

Format: A1 Filnavn: \\cowinet\projects\A005000\A007492\Marienlyst\Kringkastingshuset\Nytt agregat T-fløy\E43Kj.dwg Xref: K0etg xref.dwg Generator.dwg Plantegning T-fløy Anbudstegning.dwg K0etg.dwg B208.1 og 2.dwg E41Kj.dwg

Plot: VSK 16.05.2013 09:07