

Simens A/S

Skjema nr.	Kurs nr.	Kursfortegnelse tavle: M1	Rekkekl Nr.	Sikr. Amp.	Tverrsnitt
	R1	Hovedsikring kurs L4,L5 og L17		20	
	L1	Lys kontor	1--1	10	2 x 1,5
	L2	Undersentral 03.04	2--2	10	2 x 1,5
	L3	Lys i varmevekslerom	3--3	10	2 x 1,5
	L4	Lys i varmevekslerom	4--4	10	2 x 1,5
	L5	Styrestrøm. Byter i varmevekslerom	101--103	6	2 x 1,5
		Byter i varmevekslerom	102--104		2 x 1,5
	L7	Lys i varmevekslerom	7--7	10	2 x 1,5
	L8	Stikk. I varmevekslerom + stikk GRM i tele	8--8	16	2 x 2,5
	L9	Stikk kontor	9--9	16	2 x 2,5
	L10	Stikk i varmevekslerom	10--10	16	2 x 2,5
	L11	Lys i trapp og kott	11--11	16	2 x 2,5
	N1	Hovedsigr lyskurs 1-3 og 7-16		63	3 x 16
	N2	hovedsigr varmekurs 1-12		125	3 x 35
	V1	Stikk i varmevekslerom	1--1--1	16	2 x 2,5
	V2	Varme trapp B-204 og kott B-205	2--2	16	2 x 2,5
	V3	Varme i varmevekslerom	3--3	20	2 x 4
	V4	Styrestrøm kurs V3	105--106	6	2 x 1,5
	V5	Varme i varmevekslerom	5--5	16	2 x 2,5
	V6	Styrestrøm kurs V5	107--108	6	2 x 1,5
	V7	Varme i varmevekslerom	7--7	16	2 x 2,5
	V8	Styrestrøm kurs V7	109--110	6	2 x 1,5
	V9	Komprimator på rampe	9--9--9	16	3 x 2,5
	V11	Komprimator på rampe	11--11--11	16	3 x 2,5
	V12	Stikk for vaskemaskin B215	12--12--12	25	3 x 6
	L12	Utvendig stikk ved kontor	12--12	16	2 x 2,5
	L13	Stikk. Matavfallkjølelse	13--13	16	2 x 2,5
	L14	Stikk. Minikjøkken	14--14	16	2 x 2,5
	L15	markeringslys	15--15	10	2 x 1,5
	L16	dørautomatikk fra hall mot rampe	16--16	10	2 x 2,5
	L17	Stikk kontor ved søyletop + overvåkning	17--17	16	2 x 2,5
	V13	Reserve ★	13--13	10	2 x 1,5
	V14	Reserve ■	14--14	10	2 x 1,5
	V15	Integreringsverk 32.312.21E	15--15	10	2 x 1,5
	V16	Tlf. vifte sydvegg innv.	16--16	10	2 x 1,5
	V17	Stikk fot alarm anl.	17--17	10	2 x 1,5

★ Ligger bokset på kabelbru over arbeidsbank

■ Ligger i kabelrenne/lysarmaturskinne til høyre for eksepnsjonstanker



Normastrøm fra H5



Reservestrøm fra H5