KURSFORTEGNELSE

Tavle A2-3+A2-3a

ANLEGG:

NSB Drift

I trapperom 237, 2. etg, sporsiden

63737303 Stavanger stasjon

TAVLEPRODUSENT:

FO

DET ER DITT ANSVAR! Eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av elektrisk og elektrisk utstyr, slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

DETTE GJØR DU FOR SIKKERHETEN: Sørg for at det regelmessig foretas en grundig sjekk av det elektriske anlegget, he Samarbeider du med en autorisert elektroinstallatør, er du trygg på at arbeidet utfø samsvar med lover og forskrifter.

KURS NR.	FORDELING:	SIKRING AMPERE	LEDNING mm²	REKKL NR.	SKJ N
F1	garderobe innv. Pers.	10	2x1,5		
F2	korridor mot sør	10	2x1,5		
F3	korridor mot nord, nødlys i korridor	10	2x1,5		
F4	garderobe konduktør	10	2x1,5		
F5	solserom betjening, rom 218	10	2x1,5		
F6	kjøkken tjenesterom	10	2x1,5		
F7	tjenesterom rutekontor	10	2x1,5		
F8	stikk oppvaskmaskin kjøkken rom 210A	16	2x2,5		
F9	stikk kjøkken rom 210A	16	2x2,5		
F10					
F11					
F12					
F13					
F14	stikk tørkerom 10A + J	10	2x1,5		
F15	varme togledерkontor				
F16	data rom 212	10	2x1,5		
F17	stikk rom 217	16	2x2,5		
F18	stikk rom 217	16	2x2,5		
F19					
F20					
F21					