Anlegg:	**Boliger Os**		
Nr:	14107		
Dato:	10.04.2014	Rev:	
Status:	Kravspesifikasjon		

Det medtas:

Brannvarslingsanlegg:	**JA**
Innbruddsalarmanlegg:	**Nei**
Adgangskontroll	**Nei**

Hallås Elverum AS
RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTROTEKNIKK
Tlf.: 62 41 75 55 Fax.: 62 41 75 60

Denne listen er et supplement/tillegg til de normer, standarder og forskrifter som legges til grunn for installasjoner for boliger.

			Lysarmaturer			Div.	Varme	Antenne	Stikkontakter				Montert	Data/Tele	Merknad
Rom nr.	m2	Navn	Dimmes	Bevegelse	Fotcelle/UR		Vann båren varme	uttak	1 fase dobb 16A	1 fas 25A	3fas 16A	3fas 32A	i kanal	Doble RJ45	
		Hus nr 1, 2 og 3 (2 manns-bolig)													
		6 stk leiligheter													
		Gard					x								
		Bad					x		2						Tørketrommel og vaskemaskin.
		Bod					x		2						VVB og aggregat.
		Soverom 1					x								
		Soverom 2					x								
		Soverom 3					x								
		Kjøkken/opphold	x				x	x		1				1	Komfyr. RJ45 kontakt ved TV-uttak
		Garasje og boder		x	x				1						Utebelysning. Utvendig stikk til motorvarmer/lader til el-bil.
		Hus nr 4 (4 manns-bolig)													
		4 stk leiligheter													
		Gard					x								
		Bad					x		2						Tørketrommel og vaskemaskin
		Bod					x		2						VVB og aggregat.
		Soverom					x								
		Stue/kjøkken	x				x	x		1				1	Komfyr. RJ45 kontakt ved TV-uttak
		Garasje og bod		x	x				1						Utebelysning. Utvendig stikk til motorvarmer/lader til el-bil.
		Utvendig			x										Utebelysning langs gangveier