Innkapping på eksist. opplegg

N001 KJØLEROM
N002 KJØLEROM
N003 FRYSEROM
N004 KJØLEROM
N005 VAREINNTAK NÅV. KJØLEROM
N007 DISP
N008 KORRIDOR
N009 TAVLEROM
N010 BOD
N011 KORR.
N012 MASKINROM
N013 BEREDERE
N014 TØRRVARELAGER
N015 ENTRE
N016 UNDERVISNING
N017 GANG
N018 KORRIDOR
N019 DSP (NÅV TILFLUKTSROM)
N020 GANG
N021 LAGER
N022 STELLEROM
N023 BITRAPP
N024 DUSJ
N025
N026
N027
N028 VERKSTED
N029 BATTERIROM
N030 LAGER
N031 TØRKEROM
N032 FYRHUS
Se tegning nr. 17
N033 LINTØY
N034 VARMEFORDELINGS-ROM. Se egen tegning nr. 17
N035 GANG
N036 TAVLEROM
N037 RENGJØRING
N038 LAGER
N039 DISP
N040 KORRIDOR

Avtrekksvifte:
Q = 600 m³/h
H = 5 mm V.S.

Termostatstyrt vifte:
Q= 600 m³/h
H = 10 mm V.S.

Avtrekksvifte:
Q = 400 m³/h
H = 5 mm V.S

Shuntet radkurs, flöy-A
Ushuntet varmekurs, beredes vent.batteri
Shuntet rad.kurs syd/vest-flöy-D
flöy-B
flöy-C
Ushuntet varmekurs til vent.batterier

Br skap
Sprinklersentral.
Ny tilknytning til eksist. ushuntet varmekurs for vaberedere og vent varmebatterier
V.1. 100
ARKA FORAN

Ved vanninntak skal det regnes med:
Astegningsventil
Sil
Reduksjonsventil
Tilbakeslagsventil
Vannmåler
Avstengningsventil

NB!
Før montering og produksjon av rør og kanaler, plikter VVS-entreprenørene å få oppgitt av hovedentreprenøren, eksakt avstand fra underkant dekker og dragere ned til overkant ferdig himling, samt til overkant innfelt lysarmatur.
Ved eventuelle kollisjoner mellom kanaler/rør og himling/lysarmaturer, varsles konsulentene før kanaler/rør monteres.

NO.	DATO	RETTELSE
A	20/8-92	Avgr. fra oppl. XXII til sprinklerdrenasje.

HØNEFOSS SYKEHJEM
V.V.S.anlegg
Kjeller
Flöy N.

ANTALL KOPIER SENDT TIL:
M. 1:50
TEGN. 20/5-92

HARSEM PROSJEKTERING A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER M.R.I.F.
FAGERLIA 30, 3011 DRAMMEN
TELEFON: (03) 83 54 90

1143 - 3

HØNEFOSS SYKEHJEM
RINGERIKE KOMMUNE

PLAN KJELLER NÅV.ERENDE

AutoCAD 1140-A10

DATO
MÅLESTOKK 1:50
PROSJEKTNUMMER
TEGNINGSNUMMER
REV.
AA 1.0

arkitektkontoret
SÆTHER OG GYTHFELDT AS