NB!
SAMTLIGE KANALER PÅ KALDT LOFT SKALL UTVENDIG TERMISK ISOLERES MED 2-LAG 50mm MATTE, DET YTTERSTE LAG MED PVC FOLIE

Avtrekkskanaler fra förketromler i 1.etg. avsluttes i taklyre.
Taklyre LHR 500×500

Br.isolering v/gulv 1 m
1200 m³/h
1600 m³/h
400×300
350×200
R.S.
400 m³/h
300 m³/h
Ø 250 (500 m³/h)
Ø 200
Br. spjeld
Br.isolering 3 m
Ø 160 (200 m³/h)
Br.isolering v/gulv 1m

Avtrekksvifte 3605
for skyllerom N136 og N 231 samt tøyrom A104.
Driftsbryter i rom N231 med stillinger; AV-AUTO-1/1-2/3
viftekap. 1200 m³/h
Avtrekanal fra vifte avsluttes i taklyre. LHR 500×500

ARK FJERNES
ROM FJERNES
KALDT LOFT
SKAKT
TRAPP FJERNES
SKRÅPPBYGG OVER TRAPPEHUS FJERNES
VVT. TRUBLEKKASJE
Ø 250 ÷ 6850 m³/h
+ 7850 m³/h
850×500
+ 14550 m³/h
÷ 13350 m³/h
3m Br.isolering
Br. isolering v/gulv 1m
2300 m³/h
1900 m³/h
600×300
400×300
Br. spjeld (2 stk)
1000×900
4600 m³/h
4600 m³/h
P.S.
Selv.reg. var mekabel
Br. spjeld (2 stk)
1000×700
2stk lydfeller
1000×700
+ 11400 m³/h
÷ 10200 m³/h
N318 GANG
600×350
650×650
600×400
R.S.
Br. isolering 3m
+ 3500 m³/h
÷ 3100 m³/h
3100 m³/h
6000 m³/h
3700 m³/h
500×400
SKAKT

N304 VIFTEROM
N306 DISP
N308 STUE
N310 KJØKKEN
N312 TRAPP
N314 DISP
N301 LOFT
N302 KORRIDOR
N305 KORRIDOR
N303 HEISMASKIN
N307 DISP
N309 HYBEL
N311 HYBEL
N313 HYBEL
N315 HYBEL
N317 KORRIDOR

Kanalvifter 3606.01 og 3606.03 for treningskjøkken N114 og N208
Driftsbryter med turtallsinnstilling mont.: N114 og N208, viftekap. 600m³/h
Kanalene avsluttes i taklyre
Taklyre LHR 500×500
Brannisolering med 50mm brannmatte med netting
Ø 250
Br.isolering 3 m.
Br.isolering
Br. spjeld
4600 m³/h
Br.isolering - 3m
Ø 315
Ø 315 gren
Ø 250
ÅPNING FOR TILGANG TIL LOFT LAGES
BRANNSKILLE SUPPLERES
NY SKORSTEIN
FALL

NB!
HOVEDKANALER ISOLERES MED 2×50 mm MATTE OG UTV AL. FOLIE.
SPIROKANALER ISOLERES MED 50 mm MATTE OG AL.FOLIE.
INNSPEKSJONSLUKE

IND.	DATO	RETTELSE

HØNEFOSS SYKEHJEM
V.V.S. anlegg
Loft
Flöy A-N.

BYGGHERRE / ARKITEKT / VVS / ELEKTRO / BYGGELEDER / BYGGEINTR. / RØRLEGGER
ANTALL KOPIER SENDT TIL:

M. 1 50
TEGN. 20/5-92

HARSEM PROSJEKTERING A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER M.R.I.F.
FAGERLIA 30, 3011 DRAMMEN
TELEFON: (03) 83 54 90

1143-6

HØNEFOSS SYKEHJEM
RINGERIKE KOMMUNE

PLAN NÅVÆRENDE OG A
LOFT
AutoCAD 1140-A13

DATO / MÅLESTOKK 1:50
PROSJEKTNUMMER 1140 / TEGNINGSNUMMER / REV. AA 1.3

arkitektkontoret
SÆTHER OG GYTHFELDT AS
Bauhuset AHA, Stålarmhaven AHAS Sæther, Gythfeldt, Hynseth, Hynen, Strandgaten 2, 3500 Hønefoss, tlf 067 22611 fax 067 20215