



KANTINE
250 STOLER
MAKS 320 PERS V/TILSTEL

BLOKK D 1.ETG

- FØRDNINGSVEI
- B 30 VEGG
- A 120 VEGG
- A 60 VEGG
- BRANNSENTRAL
- RØYKDETEKTOR
- MANUELL BRANNMELDER
- ALARMKLOKKE BRANN
- NØKKELSAFE
- BRANNSLANGE
- BRANNSLUKKER
- ELTAVLE
- UTGANG
- NØDUTGANG

Ikke i målestokk

REV. INDEX	ANT.	ENDRINGEN GJELDER	SIGN	DATO
Dato	Konstr./Tegnet	Målestokk	ElektroPlan Møre AS Bekkevollvegen 18 6400 MOLDE	
20.10.1995	KIA	1:100		
Filnavn	Godkjent	ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE BYGG D, 1.ETASJE BRANNALARMANLEGG		
Henvisning:		Index:	Beregning:	Erstatning for:
				Erstattet av:
				1077-130