

**Symboler:**

-  Nøkkelboks
-  Betjeningspanel brannalarm
-  Håndslukker
-  Brannslange
-  Hovedangrepsvei
-  Angrepsvei
-  Til rømningsvei
-  Utgang til det fri
-  Rømningsretning

**Eksisterende branndører (blå):**

- B30S
- B60S
- F15S

**Nye dører (rød):**



- E130 EI<sub>2</sub> 30-Sa [B30]
- E30C E 30-CSa [F30S]


Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

**Eksisterende branncellevegg:**



**Branncellebegrensende konstruksjoner:**

-  EI 60 [B60]
-  E 30 [F 30]

- Skravurer:**  Rømningsvei

**Brantekniske installasjoner:**

Fulldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845 og NS INSTA 900.

**Annet:**

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

C02	2015-03-25	For uavhengig kontroll	JAL	HHW	VN
A01	2014-12-15	Foreløpig	AAMH		
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
<small>                 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.             </small>					Målestokk (gjelder for A3 format)
<b>Trysil kommune</b>					1:200
Trysil aldershjem - ombygging					
Branntegning - plan					
1. etasje					
Vedlegg til brannkonsept F-002					
<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon		
	5142975	F-101	C02		

\*N:\914\29514\2975\DAK\Bram\Modell\F-101.dwg - JAL - Plottet: 2015-03-25, 15:55:41 - XREF = Xref.pplant\*