





Symboler:

-  Eksisterende Håndslukker
-  Ny brannslange  Til rømningsvei
-  Rømningsretning

Eksisterende branndører (blå):

- B30S B60S F15S

Nye dører (rød):



- EI30 EI₂ 30-Sa [B30]
- E30C E 30-CSa [F30S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.


Eksisterende branncellevegg:



Branncellebegrensende konstruksjoner:

-  EI 60 [B60]
-  E 30 [F 30]

Skravurer:



Brantekniske installasjoner:

Fulldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845 og NS INSTA 900.

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

C02	2015-03-25	For uavhengig kontroll	JAL	HHW	VN
A01	2014-12-15	Foreløpig	AAMHA		
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Trysil kommune	Målestokk (gjelder for A3 format)
	1:200

Trysil aldershjem - ombygging
 Branntegning - plan
 2. etasje

Vedlegg til brannkonsept F-002

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5142975	F-102	C02

"N:\1412975\42975\DAK\Bram\Modell\F-102.dwg - JAL - Plottet: 2015-03-25, 15:55:17 - XREF = Xref.plott2"