







Symboler:

-  Brannslange
-  Til rømningsvei

Eksisterende branndører (blå):

-  Ståldør
-  Eksisterende selvlukkende branndør

Nye dører (rød):

-  EI₂ 30-CSa [B30S]
-  EI60

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.


Eksisterende branncellevegg:



Branncellebegrensende konstruksjoner:



Skravurer:



Branntekniske installasjoner:

Fulldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845.

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

| | | | | | |
|----------|------------|------------------------|------------|-------------|----------|
| C02 | 2015-03-25 | For uavhengig kontroll | JAL | HHW | VN |
| A01 | 2014-12-15 | Foreløpig | AAMHA | | |
| Revisjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Trysil kommune | Målestokk (gjelder for A3 format) |
| | 1:200 |

Trysil aldershjem - ombygging
 Branntegning - plan
 3. etasje

Vedlegg til brannkonsept F-002

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Norconsult | Oppdragsnummer | Tegningsnummer | Revisjon |
| | 5142975 | F-103 | C02 |

"N:\1412975\42975\DAK\Brann\Modell\IF-103.dwg - JAL - Plottet: 2015-03-25, 15:46:21 - XREF = Xref_p1en3"