



Plan 05 ▼
6750
Plan 04 ▼
5600
Plan 03 ▼
3800
Plan 02 ▼
2650
Plan 01 ▼
0
Plan Kjeller ▼
-2500

Konstruksjoner østre fløy:
 EI 60 [B60]
 REI 60 [B60]

Branntekniske installasjoner:

Fulldekkende sprinkleranlegg iht.
NS-EN 12845 og NS INSTA 900.

Annet:

Tegningen er å anse som
konsepttegning og skal leses sammen
med brannstrategidokumentet. Den
har ikke status som byggetegning.

C02	2015-03-25	For uavhengig kontroll	JAL	HHW	VN
A01	2014-12-15	Foreløpig	AAMHA		
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Trysil kommune	Målestokk (gjelder for A3 format)
	1:100

Trysil aldershjem - ombygging
Branntegning - snitt
Section 1

Vedlegg til brannkonsept F-002

Norconsult 	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5142975	F-201	C02