TAKOPPBYGG

ø500

ø500 KANALER PÅ TAK ISOLERT OG MANTLET

NØYAKTIG TRASE FOR KANALER PÅ TAK BESTEMMES PÅ STEDET

OBS. BYGGETRINN 3 NYTT SLUK TILKNYTTES EKSISTERENDE.

ø500

A SD 91

EKSISTERENDE VEGG

ø500 NYE KANALER OVER TAK ISOLERT OG MANTLET

EKSIST. TAKHATTER

TØRRKJØLER M/GUMMI-KOMP OG FLENS

DN 100

NØYAKTIG PLASSERING AV TØRRKJØLERE PÅ TAK BESTEMMES PÅ STEDET

EKSIST.

SE TEGN. 567 020

110 SP LUFTELEDN.

C+21,22

EKSIST. UTBL. UNDER TØRRKJØLER NY SKJERM MONTERES FOR SIDEUTBLÅSING.

LOKAL-OVERLYS TYPE 500-U

FREMT. STIGE FOR VEDLIKEH.

15 SN 15

14 SN 14

YB24 SD 77

YB 26 SN 24

YB 27 SN 24

FREMT. STIGE/LEIDER FOR VEDLIKEHOLD

GESIMS C+19.70

23 SN 23

B SD 91

DILATASJONSFUGE

H

ØKONOMIGÅRD

20 SN 20

X SN 24

YB 25 SD95

YB 30 SD95

GESIMS O.K. C+9,77

GESIMS - C+16,51

FALL 45°

EKSISTERENDE METAL PLATER.

EKS. SLUK

GESIMS

EKSIST. Btr.3 TØRRKJØLER m/GUMMI KOMP. OG FLENS

DN 100

EKSIST.

RØYKAVTREK / OVERLYS KUPPEL

1200 x 1200 mm ok oppt. sokkel +21,00 tilpasses eks. overlys og tekke under

ok gesims +21,00

VVS sjakt 500x1500

avdekk merkes av VVS AL 8019

EKSIST. Btr.3 TØRRKJØLER m/GUMMI KOMP. OG FLENS

DETALJ UTBLÅSNINGSHETTE SE TEGN. 310 922

110 L

TAKTEKKING PVC FOLIE

9 SN 9

24 SN 24

FALL 1:1

SE TEGN. 310 125

TN B6

YB14 SD 77

1335 3044 3017 2752

(MANTLES INNVENDIG METALL)

TAKTEKKING 3-LAGS SYSTEM TAK 250 MED POLAR IPMV 180 MELLOMSJIKT.

75 OV

GESIMS C+17,32

FALL 45°

YB13 SD 39

YB17 SD 39

TN

6900

9800

IV III

12 12B 28 29 14 15 15B 16

JETHETTE

TAKOPPBYGG

B03

ø500

ø315

ø400

ø800

ø250

ø500 ISOLERT OG MANTLET

EKSIST. VIFTE FLYTTET

C+17,80

NYTT AGGR.

SE TEGN. 567 020

B04	"SOM BYGGET"	TR	15.12.98
B03	INNTEGN. JETHETTE OMLAGT ø500 KANAL	TR	11.06.98
B02	INNTEGN. TØRRKJØLERE PÅ TAK	TR	26.05.98
B01	ARBEIDSTEGNING	TR	13.03.98
REV.	ENDRINGEN GJELDER	SIGN.	DATO

NCC EEG-HENRIKSEN

NSB BA Eiendom Oslo

560011 - Oslo S - Bagasje- ekspedisjon og oppbevaring

Arkitekt:	ARKITEKTENE EINSET OG SEIP, FLORIEA AS Gaml Nicolaigaarden 3, 1345 Østerås T. 67 14 28 90, F. 67 14 32 91
Byggeteknikk:	INGENIØRENE BONDE & CO AS Engelbrektsvei 5, 0212 Oslo T. 22 51 80 00, F. 22 51 80 02
VVS:	TORLEIF ERIK GEDDE A/S Nordal Akers gt. 30, 0165 Oslo T. 22 11 44 70, F. 22 11 54 11
Elektro:	ELKONSULT DEMAS A.S Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen, T. 32 21 99 99, F. 32 83 81 62
Spesialkonsulent:	

UTSNITT EKSIST. TEGN. 310 126