Anlegg:	Klokkergården Barnehage, Ny Avdeling 2etg.				**Bravida**
Dato:	09.03.2016			2. etasje	

Dimensjonering

Romnr.	Romfunksjon	Areal m2	Personer	L/ person m3/t pers.	L/areal m3/h m2	Prosess m3/t	Spesif. m3/pers	Luftm. m3/areal	Sikker-hetsfak.	Faktor venteff.	Totalt m3/t	Valgt luftmengde m3/t	ANM
2. etasje													
	Trapperom	9,5	1	26	7,20		94	10	1,0	1,0	94	100	
	Gardrobe barn	17,5	18	26	7,20			34	1,0	1,0	594	600	
	Gang	6,7	1	26	7,20		74	11	1,0	1,0	74	260	
	WC	1,7		26	7,20			7	1,0	1,0	12		-100
	WC	1,7		26	7,20			7	1,0	1,0	12		-100
	BK	2		26	7,20			7	1,0	1,0	14		-60
	Gardrobe kvinner	4,7	3	26	7,20		37	24	1,0	1,0	112	120	
	WC	1,7		26	7,20			7	1,0	1,0	12		-120
	Gardrobe menn	3,2	3	26	7,20		34	32	1,0	1,0	101	120	
	WC	1,6		26	7,20			7	1,0	1,0	12		-120
	Lek	14,9	10	26	7,20		37	25	1,0	1,0	367	380	
	Lek	16,6	10	26	7,20		38	23	1,0	1,0	380	400	
	Kjøkken	16,9	10	26	7,20		38	23	1,0	1,0	382	400	
		89,2	55							sum:	2167	2380	

Valgt luftmengde