



Dør settes inn og spiraltrapp monteres før rom F.53 kan benyttes som møterom. Brannvinduer i underliggende etasjer som flammeskjold.



SITUASJON PLAN M=1:1000 (UNDER ARBEID: DIMENSJONER KREVE BEKREFTELSE)

- VÅGEVEIEN 4
- RIGGOMRÅDE

BRUTTOAREAL:

1. ETASJE - 676.25 m ²
2. ETASJE - 696.95 m ²
3. ETASJE - 499.30 m ²
4. ETASJE - 377.72 m ²
5. ETASJE - 377.72 m ²
T - 2629.94 m ²

BRUTTOAREAL (UNDER ARBEID: DIMENSJONER KREVE BEKREFTELSE)

TEGNFORKLARING	
- - -	Branncelle EI 60
→	Renningsvei
1	Brannklassifisert dør EI: 30-S, [B30]
2	Brannklassifisert dør EI: 30-CS, [B60S]
3	Brannklassifisert dør EI: 60-S, [B60]
4	Brannklassifisert dør EI: 60-CS, [A60S]
5	Brannklassifisert heisder E 90
1	Håndsløkker
2	Brannslange
BS	Brannalarmanlegg
EL	Elektrisk tavle

Firesafe Consulting
Jonas S. Berg
Jonas Segtnan Berg
 Branningeniør

A	PLANLØSNING	12.04.2016	
NR:	REV. GJELDER:	DATO:	SIGN:
KRISTIANSUND KOMMUNE		REVISJON: A	
VÅGEVEIEN 4			
PLAN 5. ETASJE		SIGN:	
EIENDOMSDRIFT , PB 178, 6501 KR.SUND TLF 71574000		67571 P05	
e-post: Ingar.Viktil@kristiansund.kommune.no clovis.lopes@kristiansund.kommune.no			
MÅL 1:100 DATO: 19.04.2016			