



Microbobleutskillere er ikke tatt inn på skjema

Til vv-beredere
60-65°C
Cu 54

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Slidem.k.	Oppdr.a
Helse Nord-Trøndelag HF			Tegnet av	Saksbehandler		
Sykehuset Levanger			kme	kme		
Kjøleanlegg billediagnostikk			Slidemannkontr.	Oppdragsansvarlig		
Systemskjema			jmha	kme		
			Fag	VVS		
			Dato	Målestokk		
			03.05.2016			
			Oppdragsnr.	Status	Tilbudstegning	
			A047246			
			Tegning nr.	Rev.		
			V-350-000			

