



hovedvannmåler i kum, fjernavlesing i kasse over terreng.

EKS. KUM
M/SLUSEVENTILER

vannledning 4" plast

8" hovedvannledning

Spyle og stakelum nr 17
diam 1200

Spyle og stakelum nr 18
diam 1400

110 mm trykkledning

160mm

Lynavleder

septikk kortsluttes

NY KUM
NYT VANNINNTAK
FOR SPRINKLERANL.

internat V.M.
NY SPRINKLER-SENTRAL

EVNT. PROV. VANNLESD.

EKS. KUM
M/ VANNMÅLER,
BYPASS-LEDN.,
SLUSEVENTILER
OG BRANNVENTIL.

bolig V.M.

bolig V.M.

V.M.

eksist. ledn. benyttes

Telekabel

vannledning til Jønsbergstuene
vannmåler monteres i hvert hus
se også teqn. nr. 103.403

pumpestasjon

Telekabel

Drensledn.

17

8

9

22,5

6,5

6,5

6,5

7

26

30

160mm

spyle og stakelum nr 16
diam 1200

160mm

58,5

160mm

64

BYGDEVEG

TIL SKOLE- OG ADM. BYGG

FOR DETALJER - KFR. TEQN. 002

Index	Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign.:
	ANBUDSTEGNING VVS:	10.08.93	Autli
	ANBUDSTEGNING BYGG: GRØNMAEB.	10.08.93	Autli
ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET!			
JØNSBERG LANDBRUKSSKOLE SPRINKLERANLEGG 1993		Målestokk: 1:500	
UTSHITT AV EKSISTERENDE SITUASJONSPLAN		Tegn.: 10.08.93	
		Kontr.: Autli	Mrk.: BRG
		Anl. nr.: 1013012	
		Tegn. nr.	001
JAALERUDA RÅDGIVENDE INGENIØRER <small>Havn 02 22 50 05 Gjøvik 01 17 61 10 Lillehammer 01 25 32 98 Elverum 02 41 22 00</small>			