



ETABLER RØMNINGSDØR I FASADEVEGG FOR EVAKUERING FRA TRIBUNE

DØR SKAL IKKE BRUKES TIL RØMNING. DEN ER IKKE EGNET TIL DETTE.

UKLASSEDE DØRER (UKL) BESKYTTET AV SPRINKLER

DØR ETABLERES

TRAPPELØP MÅ FØRLEGES TIL PLAN 3

DØR ETABLERES

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknikk konsept.

TEGNFORKLARING	
---	Branncelle EI60
---	Branncelle EI30
---	Seksjoneringsvegg REI120M
→	Angrepsvei branvesen
→	Rømmingsretning
→	Rømmingsstrasé
→	Rømmingsvei
□	Dør med brannklasse
□	Sprinklet område

Endret krav i trapperom, ny løsning i sidetrapp/sluse mot hovedinngang	JKK	31.05.16	JS	A	
REVISJON BESKRIVELSE:	TEGN	DATA	KORRIS	DATA	
PROJ	ATLANTEN IDRETTSPARK	JKK	09.05.16	JS	31.05.16
PROJ nr.	109010	MALESTOKK	1:100		
		FORMAT	A0		
FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING	TEGN NR	REV			
Korshavn, USA, 0488 BERGEN Tlf: +47 91 30 10 10 bransje@firesafe.no www.firesafe.no	109010-F01	A			