



6

7

8

9

10

EVNT. APP. TIL
2. ETASJE

EVNT. HEIS
KJ./1. ETG./2. ETG.

APP. FRA
KJELLER

105
VESTIBYLE
C+23,9

114
WC.HC
4,9m²

113
WC.HC
5,3m²

116
BILLETTER
36,2m²

117
REKV.
KONTOR
5,6m²

BR=70

Ny overstr.
ventel
140m³/h

Br-skop 28

108
WC
damer

106
WC
herrer

107
WC
damer

104

103
KONTOR
10,6m²

102
GANG
4,9 m²

MATTE

101
V.F
24,2 m²

kanal A
fra kjeller
- Ny luftm.
= 900 m³/h
Bygningsmessig klasse
H=2200 B=2200 D=450
1.200 m³/h
#315 kanal
skrå-skjært ved tak

-1.200 m³/h
#315 kanal
skrå-skjært ved tak

Ny #160 folkeoplysn.
kanal A i kjeller
Br-isol.

1216 2603

A

HOVED-
INNGANG



Attanterhavs badet

Utsnitt 1 etg vvs-antag

tegn V110-3

pinnappskasse uttrekk diverse

birom, M 1:100

21/12.15 VVS-ing J. A. Loe

Korr A 27/2.15 JAL Korr B: 27/5.16 JAL