



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 313676-RIBr-RAP-001, som har forrang.  
 Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport.  
 Risikoklasse: 2, 3 og 5  
 Brannklasse: 1 og 2  
 Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:  
 • Ledesystem  
 • Brannalarmanlegg

Branntekniske symboler

- |  |                               |  |                     |
|--|-------------------------------|--|---------------------|
|  | Akkomst brannvesen            |  | Brannslange         |
|  | Rammingsretning               |  | Nøkkelskapp         |
|  | Utgang til det fri            |  | Manuell brannmelder |
|  | Rammingskorridor (smel/sluse) |  | Alarmklokke         |
|  | Rammingsstråse                |  | Varmeledetør        |
|  | Seksjoneringskille            |  | Brannalarmsentral   |
|  | Branncelle EI 60 (B 60)       |  |                     |
|  | Branncelle EI 30 (B30)        |  |                     |

Nummererte merknader

001	
002	
003	

01	Spesifiser leverandør og serie	1916-2016	A1	xxx	xxx
02	Kristiansand Kommune	AI	78	1000	1000
03	Karuss Skole - Ombygging ventilasjon	RIBr			
Branntegning Karussveien 10, 4620 Kristiansand Plan 02 Totalteknisk grunnlag Type: Prosjekteringsplanlag					
<b>Multiconsult</b> www.multiconsult.no		Dato: 20/01/2016	Kontor/Prosjekt: RIBr	Rev:	A1
313676		Oppgave: RIBr-TEG-02	Rev:	01	