



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 313676-RIBr-RAP-001, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner, for krav til bæring, se rapport. Risikoklasse: 2, 3 og 5 Brannklasse: 1 og 2 Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Ledesystem
- Brannalarmnett
- Røykventilert glassgård som seksjoneringskille
- Brannspjeld på ventilsjonskanter planlagt generelt i branncellevegger og etasjeskille. Endelig plassering må utføres av RIV på vent. tegningene.

Branntekniske symboler

	Akkomst brannvesen		Brannslange
	Rammingsretning		Nøkkelskapp
	Utgang til det fri		Manuell brannmelder
	Rammingskorridor (seml/sluse)		Alarmklokke
	Rammingsfrase		Varmedelekt for
	Rammingskille		Brannalarmsentral
	Branncelle EI 60 (B 60)		Håndsløkker
	Branncelle EI 30 (B 30)		

Nummererte merknader

001	
002	
003	

01	Spesifiser ledning fra røykventilert glassgård til ramningskille	11.04.2016	A1	
Kristiansand Kommune Karuss Skole - Ombygging ventilasjon Branntegning Plan 03 Karussveien 10, 4620 Kristiansand Type: Prosjektteringsplanlag				
Multiconsult www.multiconsult.no		Dato: 20/01/2016 Tegning: RIBr-TEG-03	Kontroll: RIBr Godkjent: RIBr	Dato: 01/04/2016 Tegning: RIBr-TEG-03