




Brannteknikk

Overnattingssted
 Brannbelastning 50-400MJ/m2
 Etasjetall 5
 Risikoklasse 6
Brannklasse 3
 BTA plan Kjeller 550 m²
 BTA plan 1 1900 m²
 BTA plan 2 1820 m²
 BTA plan 3 1820 m²
 BTA plan 4 1820 m²

Bærende hovedsystem REi60
 Sekundært bæresystem REi60

- Branncellebegrensende konstr. Ei60
- Rømningsreiting
- Brannvesnets innsatsreiting
- Brannsentral
- Nøkkelboks
- Møteplass
- Håndslukker
- Brannslange
- Lysende Skilt for rømning
- Detektor
- Alarmklokke



Branncelle som også er rømningsveg.

REVISJONER	
- 1.Div. oppdateringer	17.12.2014
- 2.Oppdat. brannceller	04.07.2016

Hurtigrutens Hus Hadsel KF
 Ombygging 2016

Prosjektleder	HRH Brannplan Kjeller	Dato:	
Skala:		1:100	
Utarbeidet av:	ØJ		
Godkjent av:	BS		

Prosjektnummer	Tegningsnummer
10984	10
	2