



MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2
 BRANNKLASSE: 1
 HOVEDBÆRESYSTEM R-30
 SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R-30
 FOR KRAV TIL KLEDNINGER SE KONSEPT FOR SIKRING MOT BRANN
 BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2
 KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, MARKERINGSLYS ETC
 KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC
 TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET
 TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

SYMBOLFORKLARING:

- BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- ➔ RØMNINGSRETNING

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	EI 30-S [B30]

Revisjon	Betegnelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjort
2	NYTT UNDERLAG	2016-06-14	PTRA	NTO	LEJ
1	JUSTERT LØSNING	2015-02-18	LEJ	MAND	LEJ
0	BRANNKONSEPT	2014-01-20	MAND	LEJ	LEJ

BRANNDOKUMENTASJON					
RAMBOLL					
Rambøll Norge AS - Region Øst Hoffsveien 4 - 0213 Oslo - Tel 2251 8000 - Fax 2250 8001					
LIER KOMMUNE					RIBR
HEGSBRO					
02 BRANNTeknikk					Oppdragsnummer 1350006544
					Dokumentnummer LEJ
					Filnavn Ghira Lier Plan 02.dwg
					Skala A3/1: 100
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
		02	F		20 100
					Prosjektfase
					Revisjon
					Status
					2