



**MERKNADER:**

- RISIKOKLASSE: 2
- BRANNKLASSE: 1
- HOVEDBÆRESYSTEM R-30
- SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R-30
- FOR KRAV TIL KLEDNINGER SE BRANNKONSEPT
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2
- KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, MARKERINGSLYS ETC
- KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC
- TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPTET
- TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

**SYMBOLFORKLARING:**

- - - BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- ➔ RØMNINGSRETNING

**DØRSKJEMA:**

NR.:	TYPE:
①	EI 30-S [B30]

Revisjon	Betegnelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	BRANNKONSEPT	2016-06-14	PTRA	NTO	LEJ

**BRANNDOKUMENTASJON**

**RAMBOLL**

Rambøll Norge AS - Region Øst  
Hoffsveien 4 - 0213 Oslo - Tel 2251 8000 - Fax 2250 8001

<b>LIER KOMMUNE</b>	RIBR
<b>HEGSBRO</b>	
U1	
BRANNTeknikk	

Oppdragsnummer	1350006544
Dokumentnummer	LEJ
Filnavn	Ghira Lier Plan U1.dwg
Skala	A3/1:75

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Lapenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
		U1	F			20 100		0	