



Varmtvannsberedning 310.001
7.5 kW. 0.24 l/sek.

FOR VIDEREFORING:
SE 32.002

Turtemperatur
fra 30-40 oC
Utekompensert
fra 0 til -19 oC.

| | | | | |
|------------|----------|-------|--------------|-------|
| REV / DATO | 15.02.17 | TEKST | Andustegning | MBS |
| | | | | SIGN. |

ANDÅS BARNEHAGE -ANBUD

RØRTEKNIISKE ANLEGG
VARMEANLEGG SYSTEM 320.002

Rådgivende Ingeniør MRF Brann - Energi - VVS
Teknoconsult AS

Hornbergetveien 7A - 7038 Trondheim
Tlf. 73 96 65 20, Fax. 73 96 65 21, Mob. 930 45 037

| | | |
|-----------------|-------------|-----|
| MALESTOKK | 21.11..2016 | MBS |
| Tegningsnummer: | | JH |

V32.001

PLOTTET

ARKIV