



Utstyr tag	Kurs	Beskrivelse	Merknader					Pn[kW]	Antall poler	Str. (A)		I start	Ik Settpt.	Kabel kode	Antall	
Profil nr.	Felt		Kode1	Kode2	Kode3	Kode4	Kode5	In [A]	VernKlasse	Karakt.	Kontaktor	Start tid	Term Settpt	Kabel Tag	Lengd	Rev

	01	Inntak	M01						3 P+N	63						
	02	Overspenningsvern	M63	F14	F012				Eff.Bryter							
	03	Jordfeilvarsler	F14	M44	F013											
	04	Nettanalysator	F14													
	101	Lys ventilkammer, teknisk rom og trappero	M12	F04					2 P	16						
	102	Markeringslys Plan U1, 1 og 2	M12						Automat+JF	C						
	103	3 fase stikk på vegg ved tavle	M12						2 P	16						
	104	Stikkontakt på vegg ved tavle	M12						Automat+JF	C						
	105	3 fase stikk ved dør til basseng tak	M12						3 P	16						
	106	Stikkontakt ved dør til basseng tak	M12						Automat+JF	C						
	107	Tilførsel til kombisentral i ventilkammer	M01						3 P+N	40						
	108	Tilførsel aumapådrag i ventilkammer	M22						Eff.Bryter							
	109	Tilførsel aumapådrag i ventilkammer	M22						3 P	16						
	110	Tilførsel aumapådrag i ventilkammer	M22						Motorvern	C						
	111	Varmeovner i ventilkammer og teknisk rom	M12						3 P	16						
	112	Tilførsel for PLS-skap	M12						2 P	25						
									Automat+JF	C						

Oppdragsgiver:	Kristiansand Kommune VAV				Norconsult 				Siste Revisjon:	F01		
Prosjekt:	5166069	Grasåsen Høydebasseng				FORDELINGSKJEMA				Revisjonsdato:	2017-02-13	
Område/Fag:	1	1									Dokumentnr.:	E-400-50
Registrerings dato:	2017-02-13	Filnavn: X:\nor\oppdrag\Kristiansand\516\60\5166069\5 Arbeidsdo				Hovedfordeling				400V	Side nr.:	2 av 3

Utstyr tag	Kurs	Beskrivelse	Merknader					Pn[kW]	Antall poler	Str. (A)		I start	Ik Settpkt.	Kabel kode	Antall	
Profil nr.	Felt		Kode1	Kode2	Kode3	Kode4	Kode5	In [A]	VernKlasse	Karakt.	Kontaktor	Start tid	Term Settpkt	Kabel Tag	Lengd	Rev
	113								3 P+N	25						
		Tilførsel luftavfukter	M22						Motorvern	C						
	114								2 P	16						
		Tilførsel VV bereder	M12						Automat+JF	C						
	120								2 P	10						
		Reserve	M12						Automat+JF	C						
	121								2 P	16						
		Reserve	M12						Automat+JF	C						
	122								2 P	16						
		Reserve	M12						Automat+JF	C						
	123								2 P	16						
		Reserve	M12						Automat+JF	C						
	124								2 P	16						
		Reserve	M12						Automat+JF	C						

Oppdragsgiver:	Kristiansand Kommune VAV			Norconsult 			Siste Revisjon:	F01
Prosjekt:	5166069	Grasåsen Høydebasseng		FORDELINGSKJEMA			Revisjonsdato:	2017-02-13
Område/Fag:	1	1				Dokumentnr.:	E-400-50	
Registrerings dato:	2017-02-13	Filnavn: X:\nor\oppdrag\Kristiansand\516\60\5166069\5 Arbeidsdo		Hovedfordeling			Fordeling:	HF01
				400V			Side nr.:	3 av 3