203 Rekerom Oppholdsrom

204 Spiserom

210 Trapperom

228 Hall (tekj.

213 Rennhald

205 Tekjøkken

206 Skyllerom

207 Bad

231 Rom B

208 Frisør

202 Korridor

V3 V5 V5 V4 V7 V7 V9 V9 V9 V9 L2 V9 V8 L1

201 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

211 HWC
Eksist. oppvl.
± 50 m³/h
GPD 0/0

212 HWC
± 50 m³/h
GPD 0/0

213 BAD
± 200 m³/h
Farflex IIS, 30x10
2 stk GPD 0/0

214 RENT LAGER
± 150 m³/h
Farflex IIS, 30x10

215 SKYLLEROM
± 250 m³/h
2 stk GPD 0/0

216 URENT LAGER
± 150 m³/h
2 stk GPD 0/0

202 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

203 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

217 LINTØY
± 75 m³/h
Farflex IIS, 15x10
GPD 0/0

TRAPP

SRV, 75mm slitasjestuk i ABS

BALKONG
± 250 m³/h
Farex strip, 30x15
m/lbr. spj.

Nytt høyt klosett

Eksist. klosett

Nytt høyt klosett

218 KORRIDOR

219 KORRIDOR

± 225 m³/h
Farex strip, 30x15
m/lbr. spj.

Eksist. kanal

Eksist. appvl.

220 TRAPP
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
UBB 100

221 LAGER
± 50 m³/h
Farflex IIS, 15x10
UBB 100

204 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

205 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

206 SYKEROM
± 150 m³/h
Farflex IIS, 30x10
2 stk GPD 0/0

207 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

208 SYKEROM
± 100 m³/h
Farflex IIS, 20x10
GPD 0/0

209 SYKEROM
± 150 m³/h
Farflex IIS, 30x10
2 stk GPD 0/0

210 SYKEROM
± 150 m³/h
Farflex IIS, 30x10
2 stk GPD 0/0

Brannspjeld

For snitt, se tegn. nr. B63.216.

Rist, 70x60

Spr 108°m

Isolert kasse for rør

Sprinklerhode

Tilsluttes eksist. fallrør/sløyfe

Ekspansjon

Luke

For shuntkobl. se egen tegn. for automatikk

Lydfelle Farex PGL 3, 60x60x 120cm Bxht

Lydfelle Farex PGL 3, 60x60 x90cm Bxht

Justerspj. v/gulv i kanal fra avtr. hette.

Justerspj.

Arrangement for frostvaskeanlegg i vifterom.

• = Sprinkler over og under himling

• = Sprinkler over himling

Påfyllingsstuss høyest plt

Manometer høyste arbeidstrykk 0,5 kp/cm²

Tilbakeslagsventil

Stuss ventil/flenskobl.

108

Illustrasjon på prinsipp rørføring

E	Sluk, balkong på sydgavl	7/4-81	SH
D	Korr. rom 204-210, 213 og 215	16/3-81	SH
C	Korr. loft oljekjelen, serv. rom 215	2/1-81	SH
B	Korr. rom 215, 216 og 202.	2/12-80	SH
A	Korr. sprinkleranlegg	29/10-80	SH
Index	Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign.:
	ANBUDSTEGNING VVS:		
	ANBUDSTEGNING BYGG:		

ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET!

ALVDAL SJUKEHEIM
VVS-ANLEGG, OMBYGGING.
PLAN, 2. ETG.

Målestokk: 1:50
Tegn.: 23-5-80 SH
Konstr.: Mrk.: RV.

SIVILINGENIØR M.N.I.F. – M.R.I.F.
ROLF AALERUD A/S
RÅDGIVENDE V.V.S. INGENIØRFIRMA
2300 HAMAR - TLF. 25 005 *

B 63 213
Revisjon E

REV.	SIGN	DATO	ING.

HEDMARK FYLKESKOMMUNE, HAMAR.

ALVDAL SYKEHJEM, ALVDAL.

2. ETG. OMBYGGING

1:50 MÅLESTOKK | 14.04.80 DATO | SIGN.

POPPER ARKITEKTKONTOR arkon
STRANDGATEN 41 – 2300 HAMAR TLF 065 23 921-24 846

2374-A-120
SAK NR. | TEGNING NR.