




OMFANG - AREAL OG INNDELING

-  NORDFLØY
-  SØRFLØY



Teknisk rom i nordfløy: Nytt aggregat skal installeres

Teknisk rom i østfløy
Aggregat fra 2005

DX-kjøling ettermonteres i aggregatet

Kanaler ø630 for innkobling av sørfløy til aggregat i øst
ref. tegning VVS-13


Document number	Revision
V-36-20-03-01	

Revision	Date	Description	Prepared	DIC	Approved
----------	------	-------------	----------	-----	----------

This document has been prepared by Norconsult AS as part of the assignment stated below. Intellectual property rights belong to Norconsult AS. The document may only be used for the purpose stated in the contract between Norconsult AS and the client, and may not be copied or made available by other means or to a greater extent than the intended purpose requires.

Alvdal Kommune Scale SIZE (A1)
1 : 100

Solsida omsorgsheim - ventilasjon
Plan Loft - Oversiktstegning ventilasjonsarbeider

Norconsult 	Project number 5173594	Document number V-36-20-03-01	Revision
--	---------------------------	----------------------------------	----------