
NOTAT NOTAT NOTAT NOTAT

21. august 2017

til: Strand Kommune

fra: Monica Pauline Sivertsen
Prosjektil AS

Vedr.: Entrepriise røranlegg – Revisjon 01

Følgende revisjon er utført:

1. Merket pumper i beskrivelsen,
Tekst: Innebygd bacnet mst/TP (CIM 300)
Tekst: Kpa – l/s

POST: 32.325.7

POST: 31.315.20

POST: 37.375.6

2. Montering av følelommer for utstyr til automatikk leverandør.

POST: 32.324.12

3. Motorventiler leveres av automatikkleverandør. Denne post gjelder kun montering

POST: 32.324.6

POST: 31.314.8

POST: 37.374.6.4

Med vennlig hilsen

Monica Pauline Sivertsen