

Spørsmål til Bergen EPC

1	Pris på olje, gass og fjernvarme
2	Vurdering av poeng ift kriterier. Hvordan vektlegges leverandører relativt sett til hverandre for kriteriet 1 og 3. Ønsker fordelingsnøkkel/ligning for fordeling av poeng.
3	Hva ligger i energivurdering av tekniske anlegg, Minde Skole og Kalvatræet.
4	Hvorfor henvises det til spesielle bestemmelser for NS8405, når NS6430 er kontraktstandard?
5	Vedlegg. 1. Garantering av driftskostnader, hva legges i dette?
6	Er alle elkjeler på fleksibel tariff/uprioritert kraft?
7	Er intensjonen at vi bruker rammeavtalepartnere til BK?

1. I tilbudsfasen er energiprisen er 60 øre/kWh på alle energikilder
2. Se evalueringmatrise under
3. <https://www.energimerking.no/no/energimerking-bygg/energivurdering-av-teknisk-anlegg/>
4. Det er feil at den viser til NS8405 og at det skulle vært henvist til NS 6430. Nytt dokument Vedl. G.1. Revidert Spesielle kontraktsbestemmelse NS6430 lagt ut.
5. Med driftskostnader menes her energikostnaden.
6. Dette har ingen betydning i tilbudsfasen, i og med at energipris og effektpris er gitt uavhengig av tariff
7. Oversikten over rammeavtaler til BK er kun ment som informasjon, og det er ikke påkrvd å benytte disse.

Evalueringmatrise			Makspoeng	
80 %	Nåverdi energibesparelse	kr kWh/år	3	3
				4,8
10 %	Erfaring		6	0,6
10 %	Pris analysefase	kr	3	
	Pris energimerking	kr	3	0,6
100 %	Poengsum			6