



Lydkrav til samlet skilleflate inkludert dør, glassfelt etc. Feltmålt verdi

- R'w = 24 dB
- R'w = 34/35 dB
- R'w = 37 dB
- R'w = 44/45 dB
- R'w = 48 dB
- Tekniske rom
- Sjaktvegg

Lydkrav gitt i lydplanene må sees i sammenheng med detaljer i akustikkrapport.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Kristiansund kommune			Tegnet av	Saksbehandler		
Norlandet barnehage			MDLE	MDLE		
Lydplan 1.etasje			Sidemanskontr.	Oppdragsansvarlig		
			DATL	MDLE		
			Fag	Målestokk		
			Akustikk	1:200 (A3)		
			Dato			
			08.08.2017			
			Oppdragsnr.	Status	Forprosjekt	
			A079007			
			Tegning nr.	Rev.		
			141201-RIAK-20-101	-		

**COWI**