



TEGNFORKLARING

- - - - Branncelle EI 30
- - - - Fluktvei
- Rømningsvei, korridor/trapperom
- ➔ Rømningsvei, utgang
- ↑ Håndslukker
- ! BS Brannalarmanlegg
- 1 Brannklassifisert dør EI: 30-S_a [B30]
- 2 Brannklassifisert dør EI: 30-CS_a [B30S]
- 3 Brannklassifisert dør/vindu E 30 [F30]
- Elektrisk tavleskap

- Manuelt sløkkeutstyr dekker alle arealer
- Heldekkende brannalarmanlegg iht. NS 3960
- Heldekkende automatisk sløkkeanlegg iht. NS-EN 12845
- Ledesystem iht. NS 3926
- Nødlys iht. NS-EN 1838

Tegningen må ses i sammenheng med byggets brannkonsept (se rapport)

Revisjon etter endret planløsning	13.06.17	JSB	MJ	1.1
REVISJON:	DATO	TEGN	KONTR	REV
EIER:	AREAL:			
Kristiansund Kommune	ca. 995 m ²			
BYGG:	TEGNER:	DATO:	KONTR.:	DATO:
Nordlandet Barnehage	JSB	07.12.16	MALESTOKK:	1:250
BRANNPLAN 1.ETASJE	108998	FORMAT:	A3	
TEGN NAVN				
FIRESAFE CONSULTING <small>Osloveien 129, 7018 Trondheim TF-09 110 firesafe@firesafe.no www.firesafe.no</small>				
TEGN-BRANN_NordlandetBHG				
141201-RIBR-20-100				