



### TEGNFORKLARING

- Branncelle EI 30
- Fluktvei
- Rømningsvei, korridor/trapperom
- Rømningsvei, utgang
- Håndslukker
- Brannalarmanlegg
- Brannklassifisert dør EI: 30-S<sub>a</sub> [B30]
- Brannklassifisert dør EI: 30-CS<sub>a</sub> [B30S]
- Brannklassifisert dør/vindu E 30 [F30]
- Elektrisk tavleskap

- Manuelt sløkkeutstyr dekker alle arealer
- Heldekkende brannalarmanlegg iht. NS 3960
- Heldekkende automatisk sløkkeanlegg iht. NS-EN 12845
- Ledesystem iht. NS 3926
- Nødlys iht. NS-EN 1838

Tegningen må ses i sammenheng med byggets brannkonsept (se rapport)

Revisjon etter endret planløsning	13.06.17	JSB	MJ	1.1
REVISJON:	DATO	TEGN	KONTR	REV
EIER:	AREAL:			
Kristiansund Kommune	ca. 1 075 m <sup>2</sup>			
BYGG:	TEGNER:	DATO:	KONTR.:	DATO:
Nordlandet Barnehage	JSB	07.12.16		
BRANNPLAN 2.ETASJE	PROSJ. NR.:	MALESTOKK:	1:250	
	108998	1:250	FORMAT: A3	
TEGN NAVN				
<b>FIRESAFE CONSULTING</b> <small>Osloveien 129, 7018 Trondheim        TE-09 110        firerpoint@firesafe.no        www.firesafe.no</small>				
TEGN-BRANN_NordlandetBHG				
141201-RIBR-20-200				