

	A	B	C	D	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	
1	Plan	Nr.	Rom	Areal	Elektro													
2	VIS eller SKJUL				Lys & Stikk								Kommunikasjon					
3					Belysningsnivå (lux)	Lysstyringsprinsipp	Elektrisk oppvarming	230V - 3 FASE stikk, 16A	230V - doble Stikk, 16A	Komfyrstikkontakt m/komfyrvakt	3 veis stikkontakter i kanal	Stikk med timer	Tilkobling fast utstyr 1-fas 16A	Data uttak doble	Datauttak for trådløsbaser		Adgangskontroll	
4	Etasje	R o m	Kongens Plass 5	405				2	74	0	78	2	3	28				
5																		
6	1																	
7		2	WC	3,9	200	S			1									
8		3	WC	3,1	200	S			1									
9		4	Kontor	8,2	500	SD			2		3			1				
10		5	Kontor	8,6	500	SD			2		3			1				
11		6	Kontor	9,5	500	SD			2		3			1				
12		7	Teamkontor	23,1	500	S			3		12			5	1			
13		8	Kontor	9,3	500	SD			2		3			1				
14		9	Kontor	9,6	500	SD			2		3			1				
15		10	Kontor	9,3	500	SD			2		3			1				
16		11	Kontor	16,4	500	SD			4		6			2				
17		12	Kontor	7,7	500	SD			2		3			1				
18		13	Kontor	12,6	500	SD			4		6			2				
19		14	Kontor	14	500	SD			2		3			1				
20		15	Garderobe	8,7	300	S			5									
21		16	Trapp	5	300	S			1									
22		17	Møterom	27,8	500	SD			5		6			2	1			
23		18	Møterom	28	500	SD			5		6	1	2	2	1			
24		21	Varemottak	21,2	300	B		1	3				1		1		X	
25		22	Velv	7,5	300	B			1									
26		23	Teknisk rom / data rom	9,2	300	S			2		3							
27		24	WC/dusj	4,5	300	S		1										
28		26	Trapp	18,6	300	S			2								X	
29		28	Teamkontor	25,9	500	S			3		12			5	1			
30		29	Korridor	30,2	300	S			6			1			2		X	
31		30	Korridor	39,5	300	S			3						1			
32		33	Kontor	9,8	500	SD			2		3			1				
33		34	Korridor	20,4	300	S			4						2		X	
34		35	Teknisk	10,8	300	B			2					1				
35		39	Gang	2,6	300	S			1								X	
36																		
37																		
38																		
39					S = bevegelse/tilstedeverelsesføler													
40					B = Bryter													
41					D = Dimmer													
42																		